

Kalisz, dnia 27 czerwca 2017r.

Informacja dla Wykonawców

dot.: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w Gimnazjum nr 1 im. Prymasa Tysiąclecia przy ul. J. Tuwima 4 w Kaliszu”.

W związku z pytaniem przesłanym przez Wykonawcę w imieniu Miasta Kalisz (Zamawiającego) na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą”) udzielam następującej odpowiedzi w poniższym zakresie:

Pytanie 1:

W odpowiedziach Zamawiającego zamieszczonych na stronie internetowej dnia 22.06.2017r.- dopuszczają Państwo możliwość wykonania drzwi wewnętrznych z aluminium, jednak wymagają Państwo aby drzwi miały taki sam współczynnik przenikania ciepła jak okna tj. $U=1,1\text{W/m}^2\cdot\text{K}$. Od 1 stycznia 2017 r. normy budowlane przewidują, aby drzwi wykonane z aluminium miały współczynnik przenikania ciepła na poziomie $U= 1,5\text{ W/m}^2\cdot\text{K}$. Aby uzyskać tak niski współczynnik $U=1,1\text{ W/m}^2\cdot\text{K}$ dla drzwi należy zastosować dużo droższe rozwiązania systemowe- czy Zamawiający podtrzymuje swoją decyzję co do współczynnika przenikania ciepła dla drzwi wewnętrznych?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania drzwi wewnętrznych z aluminium o współczynniku przenikania ciepła na poziomie $U=1,5\text{ W/m}^2\cdot\text{K}$.

Powyższe wyjaśnienia należy uwzględnić w składanej ofercie.

Jednocześnie informuję, iż w przedmiotowym postępowaniu zmieniam termin składania i otwarcia ofert na następujący: **03.07.2017r.** Godziny oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

z up. Prezydenta Miasta Kalisza

/-/

Barbara Gmerek

Wiceprezydent Miasta Kalisza