



PREZYDENT MIASTA KALISZA

Główny Rynek 20
62-800 Kalisz
tel. +48 62 7654301
fax +48 62 7642032
www.kalisz.pl

Kalisz, dnia 27 maja 2016 r.

BPIM.0003.0006.2016
D2016.05.03042

Dariusz Witoń
Edward Prus
Radni
Rady Miejskiej Kalisza

Szanowni Panowie Radni,

W odpowiedzi na Państwa interpelację z dnia 6 maja 2016 r., która wpłynęła do tut. Urzędu dnia 9 maja 2016 r. dotyczącą przeniesienia hydrantu na teren będący we władaniu Ochotniczej Straży Pożarnej LIS uprzejmie informuję, iż z uwagi na potrzebę dokładnej analizy sprawy oraz ustalenie szacunku kosztowego zadania, odpowiedź na interpelację zostanie udzielona w terminie do dnia 15 czerwca 2016 r.



z poważaniem,

z up. Prezydenta Miasta Kalisza

[Signature]
Piotr Kościelny
Wiceprezydent Miasta Kalisza

Kalisz, 6 maja 2016r

Dariusz Witoń
Edward Prus
radni
Rady Miejskiej Kalisza



P. P. Kosciuszko
Wiceprezydent m. Kalisza
9.05.2016.
[Signature]

Pan
Grzegorz Sapiński
Prezydent Miasta Kalisza

Szanowny Panie Prezydencie,

W dniu wczorajszym, tj. 5 maja 2016 roku odbyło się posiedzenie Komisji Prawa, Porządku Publicznego oraz Samorządu Osiedlowego Rady Miejskiej Kalisza. W trakcie posiedzenia radni mieli okazję zapoznać się m.in. z problemami jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej LIS.

W trakcie tej Komisji druhowie z OSP Lis zwrócili uwagę na błędne rozlokowanie hydrantu podczas realizowanej w poprzedniej kadencji inwestycji. Dziś hydrant ten umiejscowiony jest na górze po drugiej stronie ulicy, kilkadziesiąt metrów od jednostki. Samochody strażackie uzupełniając w tym miejscu wodę zużytą podczas akcji ratowniczo-gaśniczej w trakcie tankowania ograniczają ruch samochodów odbywający się ulicą Starożytną, o dość dużym natężeniu ruchu.

Podczas tankowania zawsze niewielka część wody, choćby ta pozostająca w węźle tłocznym - hydrantowym, po zakończeniu tankowania wypływa z niego. Zdaniem strażaków ochotników z Lisa, był przypadek, że przy zimowym tankowaniu część wody wylała się na ulicę, a w bliskiej odległości znajduje się przejście dla pieszych. Tam natychmiast zamarzła co spowodowało dodatkowe zagrożenie dla osób i pojazdów tam przejeżdżających. Mimo, że udało się tą zlodowaciałą wodę po jakimś czasie zneutralizować to należy wziąć ten przykład pod rozwagę.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o przeniesienie w/w hydrantu na teren będący we władaniu Ochotniczej Straży Pożarnej LIS, co z pewnością wyeliminuje opisany powyżej problem, przyczyniając się do poprawy bezpieczeństwa w tym rejonie Kalisza.

Z wyrazami szacunku

Imię Edward

[Signature]