



WGOŚ.0003.0009.2025
D2025.05.00339

Kalisz, 8.05.2025 r.

Pan
Dariusz Grodziński
Radny
Rady Miasta Kalisza

Szanowny Panie Radny,

w odpowiedzi na interpelację w sprawie podtapiania ul. Niskiej, informuję, że 5 maja 2025 r. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Kaliszu przeprowadziło kontrolę na wskazanym terenie w celu ustalenia potencjalnej przyczyny niedrożności kanalizacji deszczowej.

Stwierdzono, że kanał deszczowy DN315 PCV jest drożny, wpusty deszczowe są czyste, a separator substancji ropopochodnych nie jest zanieczyszczony. Prawidłowo zaprojektowana i działająca kanalizacja deszczowa przy deszczach średnich i dużych powinna na bieżąco odprowadzać napływającą wodę z nawierzchni ulicy. Poważne problemy z odprowadzeniem wody kanalizacją deszczową mogą powodować deszcze nawalne. Duże natężenie opadów może przeciążyć system, prowadząc do czasowych podtopień, zalewania budynków i innych szkód.

Ustalenie przyczyn występujących podtopień wymaga dodatkowych obserwacji i analiz działania systemu odwodnienia w czasie występujących ponadnormatywnych opadów deszczu. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. będzie prowadzić taką analizę.

O ustaleniach i efektach zostanie pan poinformowany.

Z poważaniem
w z. Prezydenta Miasta Kalisza
/.../
Grzegorz Kulawinek
Wiceprezydent Miasta Kalisza

Kalisz, dn. 23 kwietnia 2025 r.



Sz. P.

Krystian Kinastowski

Prezydent Miasta Kalisza

INTERPELACJA

Mieszkańcy ul. Niskiej na osiedlu Ogrody skarżą się na bardzo niedrożne odprowadzenie wód opadowych ze swojej ulicy. Z uwagi na sąsiedztwo rzeki całe osiedle jest zagrożone zalaniem w przypadku powodzi i szczególnie tam wszystkie systemy kanalizacyjne powinny być drożne i sprawne. Tymczasem w przypadku ulicy Niskiej wystarczy intensywniejszy opad atmosferyczny, żeby połowa ulicy zamieniła się w zbiornik wodny, uniemożliwiający normalne funkcjonowanie mieszkającym tam rodzinom. Proszę o interwencję, diagnozę i skuteczne rozwiązanie istniejącego problemu oraz odkładaną informację zwrotną w tym temacie.

W załączeniu zdjęcie obrazujące problem po zwyczajnych opadach deszczu.



/-/ Dariusz Grodziński

Radny Rady Miasta Kalisza