



## PREZYDENT MIASTA KALISZA

Główny Rynek 20  
62-800 Kalisz  
tel. +48 62 7654301  
fax +48 62 7642032  
www.kalisz.pl

Kalisz, dnia 20.02.2018r.

OSRiR-DGE.010.1.2018

**Szanowny Pan**

**Sławomir Chrzanowski**

**Radny Rady Miejskiej Kalisza**

Dotyczy : Odpowiedź na interpelację w sprawie zamknięcia basenu OSRiR przy ul. Łódzkiej.

W odpowiedzi na interpelację uprzejmie informuję :

Ad.1. Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu gwarantował bezpieczeństwo osobom korzystającym z basenu. Wydarzenie z maja 2017 roku nie miało żadnego związku z decyzją o zamknięciu pływalni.

Ad.2. Przyczyny zamknięcia basenu jednoznacznie wyjaśnia Oświadczenie, jakie zostało wydane na tę okoliczność (w załączeniu).

Ad.3. Prace modernizacyjne w zakresie wentylacji są czasochłonne. Uwzględniając fakt, iż w miesiącach lipiec-sierpień stosowana jest przerwa technologiczna w funkcjonowaniu pływalni, realny termin uruchomienia basenu to początek miesiąca września.

Ad.4. Sporządzony zostanie projekt modernizacji systemu wentylacji basenowej ( czas trwania prac ok.2 miesiące), następnie zostanie ogłoszony przetarg i po wyłonieniu wykonawcy podjęte zostaną prace modernizacyjne.

Ad.5. Koszty prac modernizacyjnych zostaną precyzyjnie określone po wykonaniu projektu. Według szacunkowej oceny winny zamknąć się w kwocie 400-450 tys. złotych. OSRiR wystąpił do Prezydenta Miasta Kalisza z prośbą o zabezpieczenie środków budżetowych na realizację zadania.

Ad.6. Z chwilą otrzymania decyzji Powiatowego Inspektora nadzoru Budowlanego natychmiast zostały podjęte działania organizacyjne, aby na czas prac modernizacyjnych nauka pływania dla dzieci szkolnych oraz treningi klubów sportowych w optymalnym zakresie przenieść do Aquaparku.

w z. Prezydenta Miasta Kalisza

Artur Kijewski  
Wiceprezydent Miasta Kalisza

**Data publikacji:** 31.01.2018

**Ośrodek Sportu, Rehabilitacji i Rekreacji w Kaliszu informuje, że od 1 lutego do 31 maja 2018 roku kryta pływalnia przy ul. Łódzkiej 29 będzie wyłączona z użytkowania.**

Jest to spowodowane decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza z dnia 25.01.2018 r. Jej powodem jest wynik dokonanej na zlecenie OSRiR inwentaryzacji wentylacji basenowej – w ocenie PINB nie spełnia ona obecnie obowiązujących norm.

Należy podkreślić, że obiekt został wybudowany w latach 60. ubiegłego wieku, a był modernizowany w latach 90. Od tego czasu zmieniły i zaostryły się przepisy oraz standardy funkcjonowania takich obiektów.



Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza przeprowadzając kontrolę hali basenu OSRiR stwierdził, że budynek posiada aktualne przeglądy w zakresie przydatności do użytkowania oraz wszelkie aktualne badania instalacji elektrycznej i kontroli przewodów kominowych. Jedynie instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej nie otrzymała pozytywnej oceny. Inspektor nakazał decyzją administracyjną usunięcie tej nieprawidłowości w stanie technicznym hali basenu.

Decyzją Prezydenta Miasta Kalisza wszystkie zajęcia szkół kaliskich oraz większość treningów klubów sportowych na czas prowadzonych prac modernizacyjnych zostaną przeniesione do Aquaparku.

**Source URL:** <http://www.kalisz.pl/pl/q/aktualnosci/komunikat-osrodka-sportu-rehabilitacji-i-rekreacji-w-kaliszu-0>



Sławomir Chrzanowski  
Radny Rady Miejskiej Kalisza



Sz. P.  
**Grzegorz Sapiński**  
Prezydent Miasta Kalisza

**INTERPELACJA**

**Zgodnie z §70 Statutu Miasta Kalisza składam interpelację w sprawie zamknięcia basenu OSRiR przy ulicy Łódzkiej.**

Basen OSRiR przy ul. Łódzkiej, chociaż nie był obiektem nowoczesnym, to w dużym stopniu wspierał aquapark w zapewnianiu mieszkańcom Kalisza i innych okolicznych miejscowości możliwości rekreacji w wodzie. Dziś pojawiła się informacja, że obiekt został zamknięty z przyczyn technologicznych. Swoje stanowisko w tej sprawie ma także zaprezentować Inspektor Nadzoru Budowlanego. Basen ma być zamknięty do odwołania, czyli zapewne kilka miesięcy.

Już w maju ubiegłego roku pojawiły się pierwsze oznaki problemów z obiektem, kiedy ulatniał się tam chlor, mogący zagrozić zdrowiu przebywających wówczas na basenie osób. Na szczęście wówczas skończyło się tylko na strachu dzieci i rutynowych badaniach w szpitalu. Od tego czasu minęło kilka miesięcy, a dzisiejsza decyzja może oznaczać, że osoby korzystające z basenu przy ul. Łódzkiej mogły znajdować się w niebezpieczeństwie.

Przypomnę, że z basenu przy ul. Łódzkiej regularnie korzystało kilkuset młodych mieszkańców Kalisza. To sprawia, że obiekt ten musi zostać jak najszybciej przywrócony miłośnikom pływania.

W związku z tym proszę o pilną odpowiedź na poniższe pytania:

1. Czy OSRiR zagwarantował osobom korzystającym z basenu w okresie od maja 2017 roku bezpieczeństwo?
2. Jakie są dokładne przyczyny zamknięcia basenu i kto podjął taką decyzję?
3. Kiedy obiekt zostanie przywrócony do użytku?
4. Jakie prace zostaną przeprowadzone, aby można było znowu korzystać z basenu?
5. Ile będą kosztować te prace i z jakiej puli pochodzić będą środki na ich realizację?
6. Jak przeorganizowane zostaną odbywające się dotychczas na basenie przy ul. Łódzkiej stałe zajęcia oraz gdzie będą odbywały się treningi kaliskich pływaków do czasu otwarcia obiektu?

Z wyrazami szacunku

Sławomir Chrzanowski  
radny Rady Miejskiej Kalisza