



## PREZYDENT MIASTA KALISZA

Główny Rynek 20  
62-800 Kalisz  
tel. +48 62 7654301  
fax +48 62 7642032  
www.kalisz.pl

Kalisz, dnia 27.07.2015r.

WBUA.003.0006.2015  
D2015.07.02605

**Pan**  
**Martin Zmuda**  
**Radny Rady Miejskiej Kalisza**

*Szanowny Panie Radny,*

W odpowiedzi na Pana interpelację dotyczącą budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy rondzie Westerplatte uprzejmie informuję, iż wznoszony budynek realizowany jest na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Kalisza znak WBUA.6740.01.0441.2014 z dnia 1.10.2014r., na terenie położonym w Kaliszu przy ul. Podmiejskiej 24A (obr. 073, dz. nr 54), ul. Podmiejskiej, (obr. 073, dz. nr 53), Al. Wojska Polskiego 24-35 (obr. 073, dz. nr 60) oraz Al. Wojska Polskiego (obr. 073, dz. nr 52). Zatwierdzony projekt budowlany posiada niezbędne opinie i uzgodnienia, w tym uzgodnienie Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o. o. Oddział w Poznaniu Zakład w Kaliszu zawarte w protokole z narady koordynacyjnej Prezydenta Miasta Kalisza nr WGK.6630.1.32.2014 dot. sprawy nr WGK.6630.290.2014 z dnia 17.09.2014r.

Z zatwierzonego ww. decyzją projektu zagospodarowania terenu wynika, iż budynek mieszkalny wielorodzinny dziewięciokondygnacyjny zlokalizowany został w odległości:

- ok. 55 metrów od sieci gazowej niskiego ciśnienia (północno – zachodnia strona budynku),
- ok. 62 metrów od sieci gazowej niskiego ciśnienia (północno – wschodnia strona budynku).

Ponadto informuję, iż najmniejsza odległość od narożnika wznoszonego budynku do granicy z działką o nr 61/1 (obręb 073), na której znajduje się sieć gazowa średniego ciśnienia wynosi zgodnie z projektem 12,06 metra. Na działce tej znajduje się również podziemna stacja redukcyjna gazu, dla której w trakcie eksploatacji nie występuje strefa zagrożenia wybuchem.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r., poz. 640), wznoszony obiekt został zaprojektowany w odległościach określonych w § 10 ust. 6 pkt. 1 ww. rozporządzenia, które ustala, iż szerokość stref kontrolowanych dla gazociągów o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 0,5 MPa wynosi 1 metr. W omawianej sprawie odległość od wznoszonego budynku wielorodzinnego, zgodnie z projektem, wynosi 12,06 metra.

Informację o lokalizacji i parametrach sieci gazowych, zlokalizowanych na terenie i w pobliżu inwestycji, zawarte są na stronie internetowej miejskiego systemu informacji przestrzennej miasta Kalisza.


*Z poważaniem,*

w z. Prezydenta Miasta Kalisza

Piotr Kościelny  
Wiceprezydent Miasta Kalisza

Martin Zmuda  
Radny Rady Miejskiej Kalisza

Kalisz 07.07.2015r.



Szanowny Pan  
Grzegorz Sapiński  
Prezydent Miasta Kalisza

*p. S. Klobuda*  
 *Sekretar Miasta*  
 *07.07.2015r.*

#### INTERPELACJA

W sprawie budowanego wieżowca przy rondzie Westerplatte.

Szanowny Panie Prezydencie, dotarli do mnie mieszkańcy mocno zaniepokojeni faktem, że w bardzo bliskiej odległości od gazowej sieci niskiego ciśnienia budowany jest budynek wielorodzinny. Bardzo proszę o informację, czy deweloper, który prowadzi tą inwestycję prowadzi ją zgodnie z przepisami prawa budowlanego, które jasno określają odległości sieci gazowych od budynków mieszkalnych.

Z poważaniem,  
Martin Zmuda