

# PREZYDENT MIASTA KALISZA

WGOŚ.6223.0007.2023  
D2024.11.02710

26.11.2024 r.

## DECYZJA

w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego  
dla Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o.

KRS 0000407520, NIP 618-214-05-65, REGON 301979979

Na podstawie art. 146j ust. 3 pkt 2, art. 214 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (j.t. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 ze zm.) oraz w związku z art. 104 i 107 i art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. w Dz. U. z 2024 r. poz. 572)

### zmieniam

decyzję znak WSRK.6223.0001.2017 z dnia 13.11.2017 r. w taki sposób, że:

### I. Tabele w punkcie V.3.1. Podstawowe parametry techniczno-produkcyjne zakładu zastępuje się następującymi:

A) dopuszczalne wielkości emisji dwutlenku siarki

Lp.	Określenie źródła	Dopuszczalne wielkości emisji SO <sub>2</sub> w mg/m <sup>3</sup> przy zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych		
		obowiązujące do 31.12.2024 r.	Obowiązujące od 01.01.2025 r. do 31.12.2029 r.	obowiązujące od 01.01.2030 r.
1	2	3	4	5
1.	K1 kocioł wodny WR-10	1500	1100	1100
2.	K2 kocioł wodny WR-10	1500	1100	1100
3.	K3 kocioł wodny WR-10	1500	1100	1100
4.	K4 kocioł wodny WR-10	1500	1100	1100
5.	K5 kocioł wodny WR-10	1500	1100	1100

B) dopuszczalne wielkości emisji dwutlenku azotu

Lp.	Określenie źródła	Dopuszczalne wielkości emisji NO <sub>2</sub> w mg/m <sup>3</sup> przy zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych		
		obowiązujące do 31.12.2024r.	obowiązujące od 01.01.2025 r. do 31.12.2029 r.	obowiązujące od 01.01.2030 r.
1	2	3	4	5
1.	K1 kocioł wodny WR-10	400	400	400
2.	K2 kocioł wodny WR-10	400	400	400
3.	K3 kocioł wodny WR-10	400	400	400
4.	K4 kocioł wodny WR-10	400	400	400
5.	K5 kocioł wodny WR-10	400	400	400

C) dopuszczalne wielkości emisji pyłu

Lp.	Określenie źródła	Dopuszczalne wielkości emisji pyłu w mg/m <sup>3</sup> przy zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych		
		obowiązujące do 31.12.2024 r.	obowiązujące od 01.01.2025 r. do 31.12.2029 r.	obowiązujące od 01.01.2030 r.
1	2	3	4	5
1.	K1 kocioł wodny WR-10	100	100	50
2.	K2 kocioł wodny WR-10	100	100	50
3.	K3 kocioł wodny WR-10	100	100	50
4.	K4 kocioł wodny WR-10	100	100	50
5.	K5 kocioł wodny WR-10	100	100	50

II. Tabele w punkcie V.3.2. dopuszczalne wielkości emisji gazów i pyłów dla każdego emitora zastępuje się następującymi:

A) dopuszczalne wielkości emisji dwutlenku siarki

Lp.	Symbol emitora	Dopuszczalne wielkości emisji SO <sub>2</sub> w mg/m <sup>3</sup> przy zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych		
		obowiązujące do 31.12.2024 r.	obowiązujące od 01.01.2025 r. do 31.12.2029 r.	obowiązujące od 01.01.2030 r.
1	2	3	4	5
1.	<b>E-1</b> (kocioł K5)	1500	1100	1100
2.	<b>E-2</b> (kotły K3+K4)	1500	1100	1100
3.	<b>E-3</b> (kotły K1+K2)	1500	1100	1100

B) dopuszczalne wielkości emisji dwutlenku azotu

Lp.	Symbol emitora	Dopuszczalne wielkości emisji NO <sub>2</sub> w mg/m <sup>3</sup> przy zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych		
		obowiązujące do 31.12.2024 r.	obowiązujące od 01.01.2025 r. do 31.12.2029 r.	obowiązujące od 01.01.2030 r.
1	2	3	4	5
1.	<b>E-1</b> (kocioł K5)	400	400	400
2.	<b>E-2</b> (kotły K4+K3)	400	400	400
3.	<b>E-3</b> (kotły K1+K2)	400	400	400

C) dopuszczalne wielkości emisji pyłu

Lp.	Symbol emitora	Dopuszczalne wielkości emisji pyłu w mg/m <sup>3</sup> przy zawartości 6% tlenu w gazach odlotowych		
		obowiązujące do 31.12.2024 r.	obowiązujące od 01.01.2025 r. do 31.12.2029 r.	obowiązujące od 01.01.2030 r.
1	2	3	4	5
1.	E-1 (kocioł K5)	100	100	50
2.	E-2 (kotły K4+K3)	100	100	50
3.	E-3 (kotły K1+K2)	100	100	50

**III. Tabelę w punkcie V.3.3. dopuszczalna roczna emisja zanieczyszczeń z instalacji Ciepłowni Rejonowej w Kaliszu zastępuje się następującą:**

Lp.	Substancja	Jednostka	Okres		
			obowiązujące do 31.12.2024 r.	obowiązujące od 01.01.2025 r. do 31.12.2029 r.	Obowiązujące od 01.01.2030 r.
1	2	3	4	5	6
1.	dwutlenek siarki SO <sub>2</sub>	Mg/rok	417,4	229,5575	229,5575
2.	dwutlenek azotu NO <sub>2</sub>	Mg/rok	83,6	83,6	83,6
3.	pył	Mg/rok	28,7	28,7	14,35

### Uzasadnienie

Spółka ENERGA Ciepło Kaliskie prowadzi Ciepłownię Rejonową zlokalizowaną w Kaliszu przy al. Wojska Polskiego 33 z instalacją energetycznego spalania paliw (węгля kamiennego), która charakteryzuje się łączną nominalną mocą cieplną 71,55 MW. Jest to średnie źródło spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW, zatem eksploatacja takiej instalacji wymaga pozwolenia zintegrowanego. Stosowne pozwolenie zintegrowane zostało udzielone decyzją Prezydenta Miasta Kalisza znak WSRK.6223.0001.2017 (D2017.11.00894) z dnia 13.11.2017 r., sprostowaną następnie postanowieniem znak WGOŚ.6223.0003.2018 (D2018.04.02092) z dnia 24.04.2018 r.

Wnioskiem ECK/KW/OP/2023/0927 z dnia 21.12.2023 r. (data wpływu 22.12.2023 r.) spółka ENERGA Ciepło Kaliskie zgłosiła do tzw. derogacji ciepłowniczej w okresie od 01.01.2025 r. do 31.12.2029 r. średnie źródła spalania paliw znajdujące się na terenie Ciepłowni Rejonowej przy Al. Wojska Polskiego 33 w Kaliszu, tj. pięć kotłów wodnych rusztowych o nominalnej mocy cieplnej większej niż 5 MW i mniejszej niż 50 MW.

W skład instalacji energetycznego spalania paliw o nominalnej mocy nie mniejszej niż 50 MW na terenie Ciepłowni Rejonowej wchodzi:

1. Kocioł wodny typ WR-10, oznaczony jako K1, o nominalnej mocy cieplnej wynoszącej 15,51 MWt.
2. Kocioł wodny typ WR-10, oznaczony jako K2, o nominalnej mocy cieplnej wynoszącej 14,01 MWt.
3. Kocioł wodny typ WR-10, oznaczony jako K3, o nominalnej mocy cieplnej wynoszącej 14,01 MWt.
4. Kocioł wodny typ WR-10, oznaczony jako K4, o nominalnej mocy cieplnej wynoszącej 14,01 MWt.
5. Kocioł wodny typ WR-10, oznaczony jako K5, o nominalnej mocy cieplnej wynoszącej 14,01 MWt.

Powyższe kotły zostały oddane do użytkowania przed dniem 20 grudnia 2018 r., nominalna moc cieplna źródła jest większa niż 5 MW i mniejsza niż 50 MW i co najmniej 50% produkcji ciepła użytkowego wytwarzanego w źródle, określone jako średnia krocząca z pięciu lat (2018 - 2022), stanowi ciepło dostarczone do publicznej sieci ciepłowniczej w postaci pary lub gorącej wody.

W dniu 07.06.2024 r. Prezydent Miasta Kalisza w związku z art. 146j ust. 3 pkt. 1 lit. a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (j.t. w Dz. U. z 2024 r. poz. 54), poinformował wnioskodawcę, że źródło spalania paliw ujęte w pozwoleniu zintegrowanym WSRK.6223.0001.2017 z dnia 13.11.2021 r. znajdujące się na terenie Ciepłowni Rejonowej w Kaliszu przy Al. Wojska Polskiego 33, spełnia warunki o których mowa w art.146j ust. 1 i 5 ww ustawy. Wezwano zatem, w związku z art. 146j ust. 3 pkt. 1 lit. b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (j.t. w Dz. U. z 2024 r. poz. 54), prowadzącego instalację tj. Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o. do wystąpienia w terminie miesiąca od dnia doręczenia wezwania z wnioskiem o zmianę pozwolenia zintegrowanego, celem uwzględnienia w nim derogacji ciepłowniczych.

W dniu 10 lipca 2024 r. pismem ECK/KW/OP/2024/0605 z dnia 09.07.2024 r. (uzupełnionym w dniu 20.09.2024 r. pismem znak ECK/KW/OP/2024/0873 z dnia 18.09.2024 r.) prowadzący instalację wniosł o zmianę pozwolenia zintegrowanego znak WSRK.6223.0001.2017 z dnia 13.11.2017 r.

Prowadzący instalację spełnił niezbędne warunki, zatem w związku ze zmianami standardów emisyjnych w obowiązujących przepisach i chęcią skorzystania przez prowadzącego instalację z derogacji ciepłowniczych, konieczna była niniejsza zmiana pozwolenia zintegrowanego.

### Pouczenie

Od niniejszej decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 12, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza, w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Stosownie do przepisu art. 127 a Kodeksu postępowania administracyjnego przed upływem terminu do wniesienia odwołania strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Prezydenta Miasta Kalisza. Z dniem doręczenia organowi oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

Z up. Prezydenta Miasta Kalisza  
Paweł Bąkowski  
Naczelnik Wydziału  
Gospodarki Komunalnej  
i Ochrony Środowiska

#### Otrzymują:

1. Energa Ciepło Kaliskie Sp. z o.o., 62-800 Kalisz ul. Torowa 115
2. a/a

#### Do wiadomości:

1. Minister Środowiska, Departament Instrumentów Ochrony Środowiska ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa - drogą elektroniczną, na adres e-mail **pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl**
2. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu, Aleja Niepodległości 34, 61-714 Poznań- drogą elektroniczną, na adres e-mail **dsr.sekretariat@umww.pl**.
3. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu, ul. Piwonicka 19, 62-800 Kalisz

Za wydaną decyzją wniesiono opłatę skarbową w wysokości 1005,50 zł (słownie: jeden tysiąc pięć złotych 50/100) z adnotacją „opłata skarbową za zmianę pozwol. dla instalacji spalania paliw z 13.11.2017 r. WSRK.6223.0001.2017 Ciepłownia rejon. Wojska Polsk. 33 Kalisz”. Należność przelano na konto Urzędu Miasta Kalisza. Potwierdzenie wykonanej operacji z dnia 02.07.2024 r. załączono do akt sprawy.