

PREZYDENT MIASTA KALISZA

WGOŚ.6223.0006.2024
D2025.05.03523

Kalisz, 29.05.2025 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie art. 113 §1 i §3 oraz art. 141 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. w Dz. U. z 2024 r. poz. 572)

prostuję z urzędu oczywistą omyłkę

w decyzji Prezydenta Miasta Kalisza znak WGOŚ.6223.0006.2024, D2025.02.01146 z dnia 13.02.2025 r. w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla Elektrociepłowni Kalisz przy ul. Torowej, **w taki sposób, że:**

1. Na stronie 9. decyzji w punkcie 16, tabeli drugiej, tytuł kolumny 3. o treści:
„Dopuszczalne wielkości emisji przy 6% zawartości tlenu w gazach odlotowych [mg/m³]”
należy zastąpić treścią:
„Dopuszczalne wielkości emisji przy 3% zawartości tlenu w gazach odlotowych [mg/m³]”
2. Na stronie 9. decyzji w punkcie 17, tabeli drugiej, tytuł kolumny 3. o treści:
„Dopuszczalne wielkości emisji przy 6% zawartości tlenu w gazach odlotowych [mg/m³]”
należy zastąpić treścią:
„Dopuszczalne wielkości emisji przy 15% zawartości tlenu w gazach odlotowych [mg/m³]”
3. Inne zapisy decyzji Prezydenta Miasta Kalisza znak WGOŚ.6223.0006.2024, D2025.02.01146 z dnia 13.02.2025 r pozostają bez zmian.

Uzasadnienie

W decyzji Prezydenta Miasta Kalisza znak WGOŚ.6223.0006.2024, D2025.02.01146 z dnia 13.02.2025 r w sprawie zmiany pozwolenia zintegrowanego dla Elektrociepłowni Kalisz przy ul. Torowej, nastąpiła omyłka pisarska polegająca na:

1. Podaniu błędnego 6 % procentowego udziału tlenu w spalinach dla emitorów Ek1, Ek2 i Ek3 z kotłów gazowych KRS nr 1, KRS nr 2 i KRS nr 3, który zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów z dnia 24 września 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 1860, wynosić powinien 3% .
2. Podaniu błędnego 6 % procentowego udziału tlenu w spalinach dla emitorów Es1, Es2 z silników gazowych SG nr 1 i SG nr 2, który zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów z dnia 24 września 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 1860, wynosić powinien 15%.

W wydanej decyzji standardy emisji dla źródeł tj. kotłów gazowych i silników gazowych podano poprawnie, natomiast oczywista omyłka dotycząca standardów emisyjnych dla emitorów powstała poprzez przepisanie błędnych standardów z dokumentacji załączonej do wniosku o zmianę pozwolenia. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Klimatu w sprawie standardów emisyjnych dla niektórych rodzajów instalacji, źródeł spalania paliw oraz urządzeń spalania lub współspalania odpadów z dnia 24 września 2020 r. Dz. U. z 2020 r. poz. 1860, nie ma możliwości przeliczania spalin z kotłów gazowych inaczej niż przy 3 % zawartości tlenu w gazach odlotowych oraz spalin z silników gazowych inaczej niż przy 15 % zawartości tlenu w gazach odlotowych. Omawiany błąd jest oczywistą omyłką pisarską, którą należało sprostować.



Pouczenie

Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kaliszu, z siedzibą w Kaliszu przy ul. Częstochowskiej 12, za pośrednictwem Prezydenta Miasta Kalisza, w terminie 7 dni od dnia jego doręczenia.

Stosownie do przepisu art. 127 a Kodeksu postępowania administracyjnego przed upływem terminu do wniesienia zażalenia, strona może zrzec się prawa do jego wniesienia wobec Prezydenta Miasta Kalisza. Z dniem doręczenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia przez ostatnią ze stron postępowania, postanowienie staje się ostateczne i prawomocne. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia zażalenia.

Z up. Prezydenta Miasta Kalisza

Paweł Bąkowski
Naczelnik Wydziału
Gospodarki komunalnej
i Ochrony Środowiska

Otrzymują:

1. ENERGA Kogeneracja Sp. z o.o. z siedzibą w Elblągu, ul. Elektryczna 20a, 82-300 Elbląg
(KRS 0000207049, NIP 578-20-58-156, REGON 170356044)
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań
3. aa

Do wiadomości:

1. Minister Środowiska, Departament Instrumentów Ochrony Środowiska
ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa
drogą elektroniczną, na adres e-mail: pozwolenia.zintegrowane@klimat.gov.pl
2. Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu,
Aleja Niepodległości 34, 61-714 Poznań
drogą elektroniczną, na adres e-mail dsr.sekretariat@umww.pl
3. Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, Delegatura w Kaliszu
ul. Piwonicka 19, 62-800 Kalisz