




Państwowe
Gospodarstwo Wodne
Wody Polskie

PO.ZUZ.2.421.253.2018.MM



Kalisz, dnia 14.11.2018 r.

INFORMACJA

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu informuje, że w dniu 06.04.2018r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z restauracji pn. Kuźnia u Stacha zlokalizowanej przy ul. Łazienna 1 w Kaliszu (działka nr 9, obręb 026B Śródmieście) do urządzeń kanalizacyjnych administrowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu.

Ilość wprowadzanych ścieków przemysłowych:

$$Q_{\max \text{ roczne}} = 481,80 \text{ m}^3/\text{rok},$$

$$Q_{\text{śr.db}} = 1,10 \text{ m}^3/\text{dob},$$

o maksymalnych dopuszczalnych wartościach następujących substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego:

fosfor ogólny – 9,0 mg P/l,

azot amonowy – 60 mg N_{NH_4} /l,

azot azotynowy – 10,0 mg N_{NO_2} /l,

Ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego przed wprowadzaniem do urządzeń kanalizacyjnych będą oczyszczane w separatorze tłuszczu o pojemności 38,0 l i przepływie nominalnym 0,5 l/s.

Zgodnie z treścią art. 10 § 1 K.p.a., informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Kolegialnej 4, pok. nr 224 w godzinach 8.00 do 15.00.

Obowiązek podawania informacji do publicznej wiadomości wynika art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017 poz. 1566 z późn. zm.). Wobec powyższego niniejszą Informację należy podać do publicznej wiadomości z sposób zwyczajowo przyjęty (tj. tablica ogłoszeń, BIP) w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Informacja o wszczęciu postępowania z adnotacją, że była ona wywieszona na tablicy ogłoszeń w okresie 7 dni od daty otrzymania, z potwierdzeniem pieczęcią i podpisem, należy niezwłocznie przekazać do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Kolegialnej 4, 62-800 Kalisz.


DYREKTOR
Anna Marecka

Otrzymują:

1. Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
2. ZZ Kalisz, BIP, A/a.