

PREZYDENT MIASTA KALISZA  
Główny Rynek 20, 62-80 Kalisz

WSRK.7624-0039/10

05 sierpnia 2011 r.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  
ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 223-229, 61-485 Poznań

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 pkt 1 i 2 ustawy z 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm) oraz art. 106 § 1 i 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - *Kodeks postępowania administracyjnego* (j.t. w Dz. U. nr 98/2000 poz. 1071. ze zm) **zwracam się o uzgodnienie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia budowy stacji paliw spółki „RECO 7” na terenie przy ul. Żołnierskiej 2 w Kaliszu.**

Informujemy, że:

- Dla terenu przedsięwzięcia **nie ma miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.**

Załączniki:

- Postanowienie Prezydenta Miasta Kalisza z 22 listopada 2011 r. stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określające zakres raportu OOS.
- **Raport OOS sporządzony przez mgr inż. Zygmunta Kaźmierczaka, z mapą ewidencyjną, wypisem z rejestru gruntów.**
- Wniosek RECO 7 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opatówku przy ul. Rogatka 6a, z datą 14.09.2011 r.

Do wiadomości otrzymuje *Strona* postępowania:

RECO 7 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Rogatka 6a, 62-860 Opatówek.

Informacja dla Stron (zgodnie z art. 9 ustawy - Kodeks Postępowania Administracyjnego):

Organem prowadzącym postępowanie jest Prezydent Miasta Kalisza i powinien on otrzymywać do wiadomości korespondencję prowadzoną w sprawie pomiędzy Stroną i organami współdziałającymi. Organy współdziałające (RDOŚ w Poznaniu i PPIS w Kaliszu) nie mogą domagać się uzupełnień i aneksów do przedłożonego przez Stronę *raportu OOS* - stanowiącego samoistny, podlegający upublicznieniu dowód w sprawie. W ramach ew. postępowania wyjaśniającego organy te mogą wzywać Stronę tylko do złożenia wyjaśnień, niezbędnych tym organom do zajęcia stanowiska w sprawie środowiskowych uwarunkowań (niezbędność uzyskania wyjaśnień musi być uzasadniona prawnie i faktycznie w wezwaniu, opartym o art. 50 KPA). Ewentualne tzw. uzupełnienia, aneksy zaświadczenia i inne dokumenty mogą wpływać do Prezydenta Miasta Kalisza tylko jako nowe dowody w sprawie, zgłaszane przez Stronę w trybie art. 78 KPA.

PREZYDENT MIASTA KALISZA  
Główny Rynek 20, 62-80 Kalisz

WSRK.7624-0039/10

05 sierpnia 2011 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny  
ul. Kościuszki 6, 62-800 Kalisz

Na podstawie art. 77 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 pkt 2 ustawy z 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm) oraz art. 106 § 1 i 2 ustawy z 14 czerwca 1960 r. - *Kodeks postępowania administracyjnego* (j.t. w Dz. U. nr 98 z 2000 r. poz. 1071. ze zm) **zwracam się o wydanie opinii odnośnie środowiskowych (higieniczno-sanitarnych) uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia budowy stacji paliw spółki „RECO 7” na terenie przy ul. Żołnierskiej 2 w Kaliszu.**

Załączniki:

- Postanowienie Prezydenta Miasta Kalisza z 22 listopada 2011 r. stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i określające zakres raportu OOŚ.
- **Raport OOŚ sporządzony przez mgr inż. Zygmunta Kaźmierczaka, z mapą ewidencyjną, wypisem z rejestru gruntów.**
- Wniosek RECO 7 Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opatówku przy ul. Rogatka 6a, z datą 14.09.2011 r.

Do wiadomości otrzymuje *Strona* postępowania:

„RECO 7” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Rogatka 6a, 62-860 Opatówek.

Informacja dla Stron (zgodnie z art. 9 ustawy - Kodeks Postępowania Administracyjnego):

- Zgodnie z art. 78 ust. 4 w zw. z art. 77 ust. 6 ustawy z 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, ze zm.) niewydanie opinii w terminie 30 dni od daty otrzymania niniejszego pisma traktuje się jako brak zastrzeżeń.
- Organem prowadzącym postępowanie jest Prezydent Miasta Kalisza i powinien on otrzymywać do wiadomości korespondencję prowadzoną w sprawie pomiędzy Stroną i organami współdziałającymi. Organy współdziałające (RDOŚ w Poznaniu i PPIS w Kaliszu) nie mogą domagać się uzupełnień i aneksów do przedłożonego przez Stronę *raportu OOŚ* - stanowiącego samoistny, podlegający upublicznieniu dowód w sprawie. W ramach ew. postępowania wyjaśniającego organy te mogą wzywać Stronę tylko do złożenia wyjaśnień, niezbędnych tym organom do zajęcia stanowiska w sprawie środowiskowych uwarunkowań (niezbędność uzyskania wyjaśnień musi być uzasadniona prawnie i faktycznie w wezwaniu, opartym o art. 50 KPA). Ewentualne tzw. uzupełnienia, aneksy zaświadczenia i inne dokumenty mogą wpływać do Prezydenta Miasta Kalisza tylko jako nowe dowody w sprawie, zgłaszane przez Stronę w trybie art. 78 KPA.

## PREZYDENT MIASTA KALISZA

Główny Rynek 20, 62-80 Kalisz

WSRK.7624-0039/10

2011/08/00429

05 sierpnia 2011 r.

### OBWIESZCZENIE

PREZYDENT MIASTA KALISZA podaje do publicznej wiadomości, że na wniosek firmy „RECO – 7” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Opatówku **zostało wszczęte postępowanie w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia budowy stacji paliw paliw na terenie przy ul. Żołnierskiej 2 w Kaliszu.** Organem właściwym do wydania decyzji środowiskowej jest Prezydent Miasta Kalisza, a organami współpracującymi przy przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. Dokumentacja sprawy (wniosek firmy o wydanie decyzji z mapą ewidencyjną i raportem o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) jest od 08 sierpnia br. do wglądu w Wydziale Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Kaliszu, ul. Kościuszki 1a (III p. pok. nr 2).

Uwagi i wnioski można składać w terminie od 01 do 28 sierpnia 2011 r.:

- do protokołu w w/w Wydziale ŚRiGK UM (ul. Kościuszki 1a);
- przesyłać do Urzędu Miejskiego w Kaliszu, Główny Rynek 20;
- przekazywać drogą internetową na adres [wsrk@um.kalisz.pl](mailto:wsrk@um.kalisz.pl).

Podstawa prawna: art. 3 ust. 1 pkt 11 lit. c), art. 33 i 34 ustawy z 3 października 2008 r. *o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko* (Dz. U. nr 199, poz. 1227 ze zm.).

**Urząd Miejski w Kaliszu**  
**Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej**  
ul. Kościuszki 1-a 62-800 Kalisz

WSRK.7624-0039/10

05 sierpnia 2011 r.

**Do Biura Usług Reklamowych JONATAN**  
ul. Raszyńska 10, 62-800 Kalisz

Proszę o rozplakatowanie w rejonie ul. Żołnierskiej w Kaliszu, załączonej informacji o **planowanej budowie stacji pali firmy „RECO 7” na terenach przy ul. Żołnierskiej 2 w Kaliszu** , na okres **od 08 do 28 sierpnia 2011 roku.**

Załącznik: 8 egz. informacji.

**Urząd Miejski w Kaliszu**  
**Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej**  
ul. Kościuszki 1-a 62-800 Kalisz

WSRK.7624-0039/10

05 sierpnia 2011 r.

Wydział Organizacyjny  
Urzędu Miejskiego w Kaliszu

Proszę o zamieszczenie na stronie internetowej Urzędu załączonej informacji o **planowanej budowie stacji pali firmy „RECO 7” na terenach przy ul. Żołnierskiej 2** w Kaliszu , na okres **od 08 do 28 sierpnia 2011 roku.**

Załącznik: 1 egz. informacji o przedsięwzięciu + plik WO\_sekretariat/DDM\_RECO 7  
ul. Żołnierska

**Urząd Miejski w Kaliszu**  
**Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej**  
ul. Kościuszki 1-a 62-800 Kalisz

WSRK.7624-0039/10

05 sierpnia 2011 r.

**Wydział Administracyjno-Gospodarczy**  
**Urzędu Miejskiego w Kaliszu**

Proszę o wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego załączonej informacji o **planowanej budowie stacji pali firmy „RECO 7” na terenach przy ul. Żołnierskiej 2 w Kaliszu** , na okres **od 08 do 28 sierpnia 2011 roku..**

Załącznik: 1 egz. informacji.