

PK.ZUZ.4210.121.2026.MW

Informacja

o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 960 z późn. zm.),

**podaję (przez 7 dni) do publicznej wiadomości informację,
że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
wszczął postępowanie administracyjne
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego**

na szczególne korzystanie z wód, obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz) ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, które będą powstawać w ramach prowadzonej działalności 5 - stanowiskowej myjni samochodowej z zadaszonym otwartym stanowiskiem mycia pojazdów na terenie posesji przy ul. Częstochowskiej 80-82 w Kaliszu (działka nr 40/6, obręb 065 Rypinek, Miasto Kalisz, województwo wielkopolskie), w ilości:

$$Q_{\max.s} = 0,0001194 \text{ m}^3/\text{s},$$

$$Q_{\text{sr.d}} = 21,50 \text{ m}^3/\text{dobę},$$

$$Q_{\text{dop.r}} = 7847,50 \text{ m}^3/\text{rok},$$

o najwyższych dopuszczalnych wartościach wskaźników zanieczyszczeń:

$$\text{azot amonowy} \leq 60,0 \text{ mg/l},$$

$$\text{azot azotynowy} \leq 10,0 \text{ mg/l},$$

$$\text{fosfor ogólny} \leq 9,0 \text{ mg/l},$$

$$\text{węglowodory ropopochodne} \leq 15,0 \text{ mg/l},$$

$$\text{ołów} \leq 0,5 \text{ mg/l},$$

$$\text{chrom ogólny} \leq 0,5 \text{ mg/l},$$

$$\text{cynk} \leq 2,0 \text{ mg/l},$$

$$\text{miedź} \leq 0,5 \text{ mg/l}.$$

Po terminie upublicznienia sprawa zostanie rozpatrzona przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Obowiązek podawania informacji do publicznej wiadomości wynika z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Wobec powyższego proszę o podanie niniejszej informacji do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, np. BIP, tablica ogłoszeń, przez okres 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Następnie proszę o zwrot upublicznionej informacji do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz z adnotacją o sposobie i terminie podania do publicznej wiadomości.

Dyrektor
Joanna Sipińska - Dziardziel

/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Miasta Kalisza Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz,
2. Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań.