

Kalisz, dnia 25 lutego 2025 r.

PK.ZUZ.4210.386.2024.BK

**Informacja
o wszczęciu postępowania administracyjnego**

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1087 z późn. zm.);

**podaję (przez okres 7 dni) do publicznej wiadomości informację,
że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
wszczął postępowanie administracyjne w sprawie
wydania pozwolenia wodnoprawnego na:**

szczególne korzystanie z wód, obejmujące wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz) ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego wytwarzanych w wyniku działalności prowadzonej w budynku usługowym branży motoryzacyjnej firmy CAR NET Polska Sp. z o.o. przy ul. Podmiejskiej 4 w Kaliszu, zlokalizowanym na terenie nieruchomości, oznaczonych w ewidencji gruntów pod nr 11/1, 11/2, obręb 0098 Zagorzynek za pomocą przyłącza kanalizacyjnego Ø 160 mm do zbiorowej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wrocławskiej w Kaliszu (współrzędne geodezyjne lokalizacji studni SP kontrolno-pomiarowej w układzie odniesienia PL-ETRF2000: X: 5734432.08; Y: 6504651.34) w ilości:

maksymalna w m³ na sekundę - $Q_{\max} = 0,0000694 \text{ m}^3/\text{s}$,

średnia w m³ na dobę - $Q_{\text{śr.d}} = 3,0 \text{ m}^3/\text{dobę}$,

dopuszczalna w m³ na rok - $Q_{\max.r} = 1095,0 \text{ m}^3/\text{rok}$,

o najwyższych dopuszczalnych wartościach wskaźników zanieczyszczeń:

fosfor ogólny $\leq 9,0 \text{ mg P/l}$,

azot amonowy $\leq 60,0 \text{ mg N}_{\text{NH}_4}/\text{l}$,

azot azotynowy $\leq 10,0 \text{ mg N}_{\text{NO}_2}/\text{l}$,

węglowodory ropopochodne $\leq 15 \text{ mg/l}$,

ołów $\leq 0,5 \text{ mg Pb/l}$,

chrom ogólny $\leq 0,5 \text{ mg Cr/l}$,

cynk $\leq 2,0 \text{ mg Zn/l}$,

miedź $\leq 0,5 \text{ mg Cu/l}$.

Po terminie upublicznienia sprawa zostanie rozpatrzona przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Obowiązek podawania informacji do publicznej wiadomości wynika z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Wobec powyższego proszę o podanie niniejszej informacji do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, np. BIP, tablica ogłoszeń, przez okres 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Następnie proszę o zwrot upublicznionej informacji do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz z adnotacją o sposobie i terminie podania do publicznej wiadomości.

Zastępca Dyrektora
Katarzyna Nowakowska
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Miasta Kalisza,
ul. Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz (ePUAP),
2. ZZ w Kalisz, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań.