

**Informacja
o wszczęciu postępowania administracyjnego**

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2023, poz. 1478 ze zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację

że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
wszczął postępowanie administracyjne
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na

1. wykonanie urządzenia wodnego tj. wykonanie wylotu o średnicy 160 mm, odprowadzającego wody opadowe lub roztopowe do cieku Piwonka (zlokalizowanego w obrębie działki ewidencyjnej 6, obręb 106 Zagorzynek, miasto Kalisz, powiat kaliski, woj. wielkopolskie),
2. usługę wodną polegającą na odprowadzeniu wód opadowych i roztopowych ujętych w otwarte lub zamknięte systemy kanalizacji deszczowej służące do odprowadzania opadów atmosferycznych do wód, tj. do cieku naturalnego rzeki Piwonki za pomocą projektowanego wylotu fi 160 mm, z powierzchni utwardzonych oraz budynku hali magazynowej z częścią biurową (dz. nr 1/16 obręb 106 Zagorzynek), w ilości:

maksymalnej w m³na sekundę - $Q_{\max.s} = 0,1215 \text{ m}^3/\text{s}$,

średniej w m³na rok - $Q_{\text{sr.r}} = 4455,93 \text{ m}^3/\text{rok}$,

z powierzchni:

zlewni rzeczywistej - $F_{rz} = 0,9314 \text{ ha}$,

zlewni zredukowanej - $F_{zr} = 0,8404 \text{ ha}$,

Wprowadzane do wód i do ziemi wody opadowe lub roztopowe nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających:

- 100 mg/l zawiesin ogólnych,
- 15 mg/l węglowodorów ropopochodnych.

Obowiązek podawania informacji do publicznej wiadomości wynika z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r., poz. 1478 ze zmianami).

Wobec powyższego proszę umieścić informację w sposób zwyczajowo przyjęty w celu podania do publicznej informacji (tj. BIP, tablica ogłoszeń) na okres 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Po upływie ww. terminu proszę następnie o niezwłoczne przekazanie z potwierdzeniem pieczęcią i podpisem Informacji, że była ona wywieszona przez okres 7 dni, do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona o posiadane dowody i materiały.

Otrzymują:

1. Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
(ePUAP: /20t18jhef6/SkrytkaESP)
2. ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań.

Dyrektor
Anna Marecka

/podpisano elektronicznie/