

**Informacja
o wszczęciu postępowania administracyjnego**

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. 2024, poz. 1087)

podaję do publicznej wiadomości informację

że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
wszczął postępowanie administracyjne

w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na

szczególne korzystanie z wód w zakresie wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu (Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz) ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego stanowiących mieszaninę ścieków bytowych pochodzących z metabolizmu pracowników warsztatu i sortowni odpadów oraz ścieków przemysłowych pochodzących z ręcznej myjni samochodów ciężarowych eksploatowanej przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych S.A. w Kaliszu zlokalizowanych w Kaliszu przy ul. Bażanciej 1a na nieruchomości nr ewid. 6/25, obręb Piskorzewie, w ilości:

maksymalnej w m³ na sekundę - $Q_{\max.s} = 0,00011 \text{ m}^3/\text{s}$,

średniej w m³ na dobę - $Q_{\text{sr.d}} = 9,5 \text{ m}^3/\text{dobę}$,

dopuszczalnej w m³ na rok - $Q_{\max.r} = 2472,00 \text{ m}^3/\text{rok}$,

o najwyższych dopuszczalnych wartościach wskaźników zanieczyszczeń:

azot amonowy $\leq 60 \text{ mg N}_{\text{NH}_4}/\text{l}$,

azot azotynowy $\leq 10 \text{ mg N}_{\text{NO}_2}/\text{l}$,

fosfor ogólny $\leq 9,0 \text{ mg P}/\text{l}$,

węglowodory ropopochodne $\leq 15 \text{ mg}/\text{dm}^3$,

ołów $\leq 0,5 \text{ mg}/\text{dm}^3$,

cynk $\leq 2,0 \text{ mg}/\text{dm}^3$.

Obowiązek podawania informacji do publicznej wiadomości wynika z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2024 r., poz. 1087).

Wobec powyższego proszę umieścić informację w sposób zwyczajowo przyjęty w celu podania do publicznej informacji (tj. BIP, tablica ogłoszeń) na okres 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Po upływie ww. terminu proszę następnie o niezwłoczne przekazanie z potwierdzeniem pieczęcią i podpisem Informacji, że była ona wywieszona przez okres 7 dni, do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona o posiadane dowody i materiały.

Otrzymują:

- Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
(ePUAP: /20t18jhef6/SkrytkaESP)
- ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań.

Dyrektor
Anna Marecka

/podpisano elektronicznie/