

PK.ZUZ.4210.303.2024.MN

**Informacja
o wszczęciu postępowania administracyjnego**

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 1087);

**podaję (przez 7 dni) do publicznej wiadomości informację,
że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
wszczął postępowanie administracyjne
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:**

1. wykonanie urządzenia wodnego – wylotu z projektowanej kanalizacji deszczowej, służącego do odprowadzania wód opadowych i roztopowych pochodzących z powierzchni szalenie utwardzonych placu manewrowego do wód powierzchniowych płynących, tj. ciekę Swędrni, wg poniższych parametrów:

Podstawowe parametry planowanego do wykonania urządzenia wodnego (projektowany wylot kanalizacji deszczowej do ciekę Swędrni)	
nr działki ewid.	1 (obręb 0048 Tyniec)
materiał	prefabrykowany wylot z betonu klasy C30/37
średnica wylotu [mm]	DN300 z klapą przeciwburzową DN300
rzędna terenu	101,67 m n.p.m.
rzędna dna wylotu	100,98 m n.p.m.
współrzędne w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000 układ współrzędnych prostokątnych płaskich PL-2000 Strefa 6	X: 5735910,66 Y: 6507180,77

2. usługę wodną, obejmującą odprowadzanie do wód powierzchniowych płynących, tj. ciekę Swędrnia – wód opadowych lub roztopowych (ujętych w projektowany system kanalizacji deszczowej) odprowadzanych za pomocą nowoprojektowanego urządzenia wodnego tj. wylotu o średnicy $\varnothing 300$, zlokalizowanego na terenie działek ewid. nr 1 (obręb 0048 Tyniec), m. Kalisz, woj. wielkopolskie, pochodzących ze zlewni obejmującej powierzchnie utwardzone placu manewrowego dla potrzeb prowadzenia nauki jazdy, zlokalizowanego na terenie położonym przy ul. Wał Jagielloński 25 oznaczonym w ewidencji gruntów i budynków jako część dz. nr 53, 54, 55/2, 55/3, 55/4, 55/5 – (obręb 0049 Tyniec) w Kaliszu, w ilości:
 - maksymalnej w m^3 na sekundę - $Q_{max.s} = 0,04328 m^3/s$,
 - średniej w m^3 na rok - $Q_{sr.r} = 1583,89 m^3/rok$,z powierzchni odwadnianej:
 - zlewni rzeczywistej - $F_{rz} = 0,3388 ha$,
 - zlewni zredukowanej - $F_{zr} = 0,28798 ha$,o dopuszczalnych wartościach wskaźników zanieczyszczeń:
 - substancji ropopochodnych $< 15 mg/dm^3$,
 - zawiesina ogólna $< 100 mg/dm^3$.

Obowiązek podawania informacji do publicznej wiadomości wynika z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Wobec powyższego proszę o podanie niniejszej informacji do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, np. BIP, tablica ogłoszeń, przez okres 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Następnie proszę o zwrot upublicznionej informacji do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz z adnotacją o sposobie i terminie podania do publicznej wiadomości.

Dyrektor
Anna Marecka
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Miasta Kalisza
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
(ePuap:/20t18jhef6/SkrytkaESP)
2. ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań