

PK.ZUZ.4210.214.2024.MN

**Informacja
o wszczęciu postępowania administracyjnego**

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1087)

**podaję (przez 7 dni) do publicznej wiadomości informację,
że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
wszczął postępowanie administracyjne
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:**

1. prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące – Kanał Bernardyński w km 3+225 metodą bezwykopową, tj. za pomocą przewiertu sterowanego, projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN 15kV umieszczonej w rurze osłonowej na głębokości minimum 3,0 m pod twardym dnem cieku (licząc od stabilnego dna cieku do górnej krawędzi rury ochronnej), o parametrach:
 - długość przejścia pod ciekami wodnymi – 30,9 m
 - lokalizacja – nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów pod nr 13 obręb 0133 Piskorzewie, m. Kalisz, województwo wielkopolskie,
 - współrzędne geodezyjne przejścia w układzie odniesienia PL-ETRF2000 w obrębie koryta cieku:
Z1: X = 5738401.61 ; Y = 6503790.87
Z2: X = 5738428.59 ; Y = 6503805.73
 - rzędna górnej krawędzi rury osłonowej – 94,00 m n.p.m.,
 - rzędna twardego dna cieku – 97,00 m n.p.m.,
2. lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią, gdzie prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest średnie i wynosi 1% (raz na 100 lat) oraz na którym prawdopodobieństwo wystąpienia powodzi jest wysokie i wynosi 10% (raz na 10 lat) nowych obiektów budowlanych tj. linii kablowej średniego napięcia SN-15 kV wraz z rozgałęźnikiem kablowym SN, na terenie działek nr 112 obr. 0031 gm. Blizanów i nr 5 obr. 132 oraz nr 8/2, 13, 14, 15 obr. 0133 a także nr 27, 26, 1/1 obr. 0021 gm. m. Kalisz,
3. przyjęcie zgłoszenia wodnoprawnego na demontaż istniejącej napowietrznej elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV typu 3x AFL-6 1x35mm² ponad wodami płynącymi Kanału Bernardyńskiego, przewidziany od demontowanego słupa nr 8 typu NS(2xŻN-12) na działce nr 14 obręb 0133 Piskorzewie, do słupa nr 9 typu P(ŻN-12) znajdującego się na działce nr 74/2 obręb 0031 Warszówka, o współrzędnych geodezyjnych w układzie odniesienia PL-ETRF 2000:
Słup nr 8 typ NS(2xŻN-12): X = 5738401.90 ; Y = 6503767.70
Słup nr 9 typ P(ŻN-12): X = 5738460.95 ; Y = 6503807.25

Po terminie upublicznienia sprawa zostanie rozpatrzona przez Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Obowiązek podawania informacji do publicznej wiadomości wynika z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne.

Wobec powyższego proszę o podanie niniejszej informacji do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości, np. BIP, tablica ogłoszeń, przez okres 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Następnie proszę o zwrot upublicznionej informacji do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz z adnotacją o sposobie i terminie podania do publicznej wiadomości.

Dyrektor
Anna Marecka
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Miasta Kalisza
(ePuap:/20t18jhef6/SkrytkaESP)
2. ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań