

PO.ZUZ.2.421.517.2018.ML

**INFORMACJA**  
**o wszczęciu postępowania administracyjnego**

Na podstawie art. 400 ust 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268) Dyrektor Zarządu Zlewni w Kaliszu informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

1. odprowadzanie ścieków technologicznych z trzystanowiskowej myjni bezdotykowej zlokalizowanej w Kaliszu przy ul. Dobrzeckiej 83 na działce o nr ewid. 5/9, obr. Korczak, gm. Kalisz, pow. kaliski, do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innego podmiotu

- a) ilość wprowadzanych ścieków:

$$Q_{max.s} = 0,0001 \text{ m}^3/\text{s},$$

$$Q_{sr.d} = 6,00 \text{ m}^3/\text{d},$$

$$Q_{dop.r} = 2628,00 \text{ m}^3/\text{rok};$$

- b) dopuszczalne stężenia substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego:

- azot amonowy: 60,0 mg/dm<sup>3</sup>,
- azot azotynowy: 10,0 mg/dm<sup>3</sup>,
- fosfor ogólny: 9,0 mg/dm<sup>3</sup>,
- węglowodory ropopochodne: 15,0 mg/dm<sup>3</sup>,
- nikiel: 0,5 mg/dm<sup>3</sup>,
- cynk: 2,0 mg/dm<sup>3</sup>,
- ołów: 0,5 mg/dm<sup>3</sup>,
- chrom ogólny: 0,5 mg/dm<sup>3</sup>.

Zgodnie z treścią art. 10 § 1 K.p.a., informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. Akta sprawy dostępne są w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu, ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań w godzinach 8.00 do 15.00, a ponadto po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym – w Zarządzie Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Kolegialnej 4, 62-800 Kalisz, pok. nr 225 w godzinach 8.00 do 15.00.

**Obowiązek podawania informacji do publicznej wiadomości wynika art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268). Wobec powyższego niniejszą informację należy podać do publicznej wiadomości z sposób zwyczajowo przyjęty (tj. tablica ogłoszeń, BIP) w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.**

Informacja o wszczęciu postępowania z adnotacją, że była ona wywieszona na tablicy ogłoszeń w okresie 7 dni od daty otrzymania, z potwierdzeniem pieczęcią i podpisem, należy niezwłocznie przekazać do Zarządu Zlewni WP w Kaliszu z siedzibą przy ul. Kolegialnej 4, 62-800 Kalisz.

Z-ca Dyrektora  
Adam Nowak  
/podpisano elektronicznie/

**Otrzymują:**

1. Urząd Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
2. Zarząd Zlewni w Kaliszu (BIP), A/a