

PO.ZUZ.2.4210.389.2021.MŻ

**Informacja
o wszczęciu postępowania administracyjnego**

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r., poz. 2233 z późn. zm.)

podaję do publicznej wiadomości informację
że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu
wszczął postępowanie administracyjne
w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na:

- Wykonanie urządzenia wodnego** – wylotu W o średnicy 300 mm wykonanego z betonu klasy C30/37 odprowadzającego wody opadowe lub roztopowe do ziemi - naturalnego zagłębienia wypełnionego wodą, zlokalizowanego na działce nr ewid. 40/4 (obręb 0065 Rypinek, Miasto Kalisz, woj. wielkopolskie) o współrzędnych wylotu w geodezyjnym układzie odniesienia PL-ETRF2000: X:5734635.96 Y:6506777.48 oraz o rzędnej dna wylotu 103,88 m n.p.m.
- Usługa wodna** – obejmująca odprowadzenie do ziemi – naturalnego zagłębienia wypełnionego wodą zlokalizowanego na nieruchomości o numerze 40/4 (obręb 0065 Rypinek, Miasto Kalisz, woj. wielkopolskie), wód opadowych lub roztopowych za pomocą projektowanego wylotu W opisanego szczegółowo w punkcie 1 niniejszego zawiadomienia, spływających z powierzchni utwardzonych działek ewidencyjnych nr 40/4 oraz 40/6 (obręb 0065 Rypinek, Miasto Kalisz, woj. wielkopolskie) w ilości:

maksymalnej w m^3/s – $Q_{\text{max}} = 0,05193 \text{ m}^3/\text{s}$,

z powierzchni

zlewni rzeczywistej – $F_{rz} = 0,4065 \text{ m}^2$

zlewni zredukowanej – $F_{zr} = 0,3455 \text{ m}^2$

o maksymalnych wskaźnikach zanieczyszczeń dla:

- zawiesiny ogólnej – 100 mg/l

- węglowodory ropopochodne – 15 mg/l

Obowiązek podawania informacji do publicznej wiadomości wynika z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021r., poz. 2233 z późn. zm.).

Wobec powyższego proszę umieścić informację w sposób zwyczajowo przyjęty w celu podania do publicznej informacji (tj. tablica ogłoszeń, BIP) na okres 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, a następnie informację że była wywieszona, z potwierdzeniem pieczęcią i podpisem należy niezwłocznie przekazać do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz.

Po tym terminie sprawa zostanie rozpatrzona o posiadane dowody i materiały.

Dyrektor
Anna Marecka
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

- Urząd Miasta Kalisza
(ePuap: /20t18jhef6/SkrytkaESP)
- ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań