

INFORMACJA o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. z 2018r. poz. 2268 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu informuje, że w dniu 12.03.2019r. na wniosek firmy Przedsiębiorstwo Produkcyjne Handlu i Usług POM KALISZ Sp. z o.o. z/s ul. Tuwima 6, 62-800 Kalisz zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego z hotelu „E.T.” Hotel zlokalizowanego przy ul. Tuwima nr 6 w Kaliszu (działka nr 1/6, obręb 0009, 009 Majków) do urządzeń kanalizacyjnych administrowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu. Ilość wprowadzanych ścieków przemysłowych:

$Q_{\max \text{ roczne}} = 2737,50 \text{ m}^3/\text{rok}$,

$Q_{\text{śr.db}} = 7,5 \text{ m}^3/\text{dob}$,

o maksymalnych dopuszczalnych wartościach następujących substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego:

fosfor ogólny - 9,0 mg P/l,

azot amonowy - 60 mg N_{NH_4} /l,

azot azotynowy - 10,0 mg N_{NO_2} /l,

Ścieki przemysłowe zawierające substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego przed wprowadzaniem do urządzeń kanalizacyjnych będą oczyszczane w separatorze tłuszczu o przepływie nominalnym 0,5 l/s.

Zgodnie z treścią art. 10 § 1 K.p.a., informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. Akta sprawy dostępne są w siedzibie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, Zarządzie Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Kolegialnej 4, 62-800 Kalisz, pok. nr 227 w godzinach 8.00 do 16.00.

Obowiązek podawania informacji do publicznej wiadomości wynika art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 ze zm.). Wobec powyższego niniejszą informację należy podać do publicznej wiadomości z sposób zwyczajowo przyjęty (tj. tablica ogłoszeń, BIP) w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Informacja o wszczęciu postępowania z adnotacją, że była ona wywieszona na tablicy ogłoszeń okresie 7 dni od daty otrzymania, z potwierdzeniem pieczęcią i podpisem, należy niezwłocznie przekazać do Zarządu Zlewni WP w Kaliszu z siedzibą przy ul. Kolegialnej 4, 62-800 Kalisz.

Dyrektor
Anna Marecka
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Miasta Kalisza, Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz
(epuap)
2. a/a