

PO.ZUZ.2.421.193.2019.JG

Informacja o wszczęciu postępowania administracyjnego

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.) oraz art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. 2018, poz. 2096 ze zm.) Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu informuje, że w dniu 15.05.2019 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzanie do kolektora sanitarnego WINIARY będącego własnością Spółki Wodno-Ściekowej „Prosna”, Kuchary 52, 63-322 Gołuchów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, wytwarzanych w kaliskim Oddziale Nestlé Polska S.A. ul. Łódzka 153, w ilości:

$Q_{\max.\text{sek.}} = 0,0059 \text{ m}^3/\text{sek}, (0,0085 \text{ m}^3/\text{sek})^*$

$Q_{\text{śr.db}} = 199,74 \text{ m}^3/\text{db}, (219,74 \text{ m}^3/\text{db})^*$

$Q_{\max.\text{roczne}} = 72905,0 \text{ m}^3/\text{rok},$

*ilość ścieków w dni spustu ścieków z wozu asenizacyjnego, dowożącego odciek ze składowiska Tłokinia

o najwyższych dopuszczalnych wartościach wskaźników zanieczyszczeń:

fosfor ogólny – $9,0 \text{ mgP}/\text{dm}^3$

azot amonowy – $60,0 \text{ mgNH}_4/\text{dm}^3$

azot azotynowy – $10,0 \text{ mgNO}_3/\text{dm}^3$

Zgodnie z treścią art. 10 § 1 K.p.a., informuję o możliwości zapoznania się z aktami sprawy, wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i zgłaszania ewentualnych uwag w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma. Akta sprawy dostępne są w Zarządzie Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Kolegialnej 4, 62-800 Kalisz, pok. nr 229 w godzinach 8.00 do 15.00.

Obowiązek podawania informacji do publicznej wiadomości wynika z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1566 z późn. zm.) Wobec powyższego niniejszą informację należy podać do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty (tj. tablica ogłoszeń, BIP) w terminie 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma.

Informacja o wszczęciu postępowania z adnotacją, że była ona wywieszona na tablicy ogłoszeń w okresie 7 dni od daty otrzymania, z potwierdzeniem pieczęcią i podpisem, należy niezwłocznie przekazać do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Kolegialnej 4, 62-800 Kalisz.

Dyrektor
Anna Marecka
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. Urząd Miasta Kalisza (ePUAP)
Główny Rynek 20, 62-800 Kalisz (tablica ogłoszeń)
2. aa ZUZ ; BIP RZGW Poznań