

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY  
W KALISZU**

**Telefony:**

- informacja o numerach

  wewnętrznych     /62/ 767-76-10

- PPIS w Kaliszu   /62/ 767-76-10

- fax.               /62/ 767-76-42

- e-mail             psse.kalisz@pis.gov.pl

- Sekcja Higieny Komunalnej /62/ 767-76-43

- e-mail Sekcji Higieny Komunalnej   higiena.komunalna@psse-kalisz.pl

ul. Kościuszki 6

62-800 Kalisz

www.psse-kalisz.pl

oryginał/kopia

Kalisz, dn.   sierpnia 2018 r.

ON.HK.420.1.4.2018

**Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kaliszu  
ul. Nowy Świat 2a,  
62-800 Kalisz.**

**OKRESOWA OCENA JAKOŚCI WODY**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1261 z późn. zm.), art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 1152), § 22 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r. poz. 2294 z późn. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu:

**stwierdza**

że jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, produkowanej i dystrybuowanej przez Wodociąg Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kaliszu na terenie Miasta Kalisza, spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

**Uzasadnienie**

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kaliszu na podstawie:

1) sprawozdań z wyników badań próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, realizowanych w ramach kontroli wewnętrznej przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kaliszu, wykonanych w okresie od 16 stycznia do 8 maja 2018 r. przez:

a) Laboratorium Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółki z o. o. w Kaliszu przy ul. Nad Prosną 28-34:

DL-50401/20/2018, DL-50401/25/2018, DL-50401/26/2018, DL-50401/27/2018,  
DL-50401/28/2018, DL-50401/80/2018, DL-50401/81/2018, DL-50401/82/2018,  
DL-50401/83/2018, DL-50401/110/2018, DL-50401/111/2018, DL-50401/112/2018,  
DL-50401/113/2018, DL-50401/125/2018, DL-50401/126/2018, DL-50401/128/2018,  
DL-50401/129/2018, DL-50401/133/2018, DL-50401/159/2018, DL-50401/160/2018,  
DL-50401/161/2018, DL-50401/162/2018, DL-50401/204/2018, DL-50401/205/2018,  
DL-50401/206/2018, DL-50401/207/2018, DL-50401/208/2018, DL-50401/249/2018,  
DL-50401/250/2018, DL-50401/251/2018, DL-50401/252/2018.

- b) Laboratorium JARS Sp. z o. o. z siedzibą w Legionowie przy ul. Kościelnej 2a - Filię Południe przy ul. Fabrycznej 7 w Mysłowicach :
- 4191/04/2018/F/1,
  - 4191/04/2018/F/2,
  - 4191/04/2018/F/3,
  - 4191/04/2018/F/4.
- 2) analizy podejmowanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kaliszu działań naprawczych,
- 3) prowadzonego monitoringu obejmującego m. in.:
- weryfikację terminowości przekazywanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kaliszu wyników badań wody oraz informacji o planowanych i podejmowanych działaniach naprawczych,
  - analizę i ocenę wyników przekazywanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kaliszu,
  - uzgodnienie harmonogramu pobierania próbek wody oraz zakresu badań wykonywanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kaliszu w ramach kontroli wewnętrznej,
  - wykonanie w ramach kontroli urzędowej badań jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (próbek pobranych w okresie od 15 stycznia do 19 czerwca 2018 r.), zgodnie z ustalonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kaliszu planem działania na rok 2018, udokumentowanych następującymi sprawozdaniami:  
 HKL/N-14/2018, HKL/N-15/2018, HKL/N-284/2018, HKL/N-285/2018,  
 HKL/N-286/2018, HKL/N-287/2018, HKL/N-288/2018, HKL/N-420/2018,  
 HKL/N-421/2018, HKL/N-422/2018, HKL/N-423/2018, HKL/N-424/2018,  
 HKL/N-680/2018, HKL/N-681/2018, HKL/N-682/2018, HKL/N-683/2018,  
 HKL/N-684/2018, HKL/N-864/2018, HKL/N-865/2018, HKL/N-866/2018,  
 HKL/N-867/2018, HKL/N-881/2018, HKL/N-1051/2018, HKL/N-1052/2018,  
 HKL/N-1053/2018, HKL/N-1054/2018, N/538/2018, N/1348/2018,

stwierdza, że jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, produkowanej i dystrybuowanej przez Wodociąg Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kaliszu na terenie Miasta Kalisza, spełnia wymagania określone w załącznikach nr 1-3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W analizowanym okresie w wyniku badań wody, prowadzonych w ramach kontroli urzędowej i wewnętrznej, stwierdzono incydentalne przekroczenia dopuszczalnej wartości parametru tj. mętności (w trzech przypadkach), która nie miała negatywnego wpływu na stan zdrowia konsumentów.

Działania naprawcze podejmowane przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kaliszu polegały przede wszystkim na optymalizacji procesu dystrybucji wody, eliminującej wtórne jej zanieczyszczenia, powstające w wyniku odkładania się osadów na wewnętrznych powierzchniach sieci wodociągowej. Skuteczność działań naprawczych była każdorazowo potwierdzana powtórnym badaniem wody.

Otrzymują:

1. Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Kaliszu  
ul. Nowy Świat 2a, 62-800 Kalisz.

Do wiadomości:

1. Prezydent Miasta Kalisz (e-PUAP)

p.o. PAŃSTWOWEGO  
POWIATOWEGO INSPEKTORA  
SANITARNEGO

W K A L I S Z U

*Anna Napierała*