

Kalisz, dnia 06.12.06 r.

WRI. 3410-50/06

### Informacja dla Wykonawców

dot. : SIWZ na „**Budowa boiska sportowego do piłki siatkowej na Polach Marsowych na osiedlu Dobrzec w Kaliszu**”.

W związku z pytaniem przesłanym przez Wykonawcę, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity. Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163) Zamawiający udziela następującej odpowiedzi i modyfikuje treść niektórych zapisów SIWZ w sposób następujący:

#### **Pytanie nr 1:**

*W punkcie 2 Specyfikacji technicznej w podpunkcie 2.2 a określacie Państwo typ włókien trawy syntetycznej jako: „proste monofilowe nie fibrylowane”. Czy dopuścicie Państwo ofertę z trawą spełniającą wszystkie zadane parametry lecz wykonaną z włókna prostego fibrylizowanego?*

#### **Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza wykonanie boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej z włókna prostego fibrylizowanego, pod warunkiem, że spełnia ona wszystkie zadane parametry zamieszczone w Specyfikacji technicznej w podpunkcie 2.2. a.

Powyższe zmiany należy uwzględnić przy składaniu oferty, pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.