

Informacja dla Wykonawców

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa boisk sportowych wraz z zapleczem socjalnym w ramach programu MOJE BOISKO – ORLIK 2012, ul. Tuwima 4 w Kaliszu”.

W związku z pytaniami przesłanym przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udzielam następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Informuję, iż zapisy dokumentacji projektowej oraz przedmiarów robót w zakresie nawierzchni syntetycznych boisk sportowych są niezgodne z wytycznymi określonymi przez Zamawiającego w SIWZ oraz wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki, zamieszczonymi na stronie internetowej www.orlik2012.pl.

Rozwiązanie w dokumentacji projektowej nie odpowiada również wzorcowej SIWZ opracowanej przez Ministerstwo Sportu i Turystyki, co zakłóca zachowania uczciwej konkurencji i narusza przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych. W przypadku załamania warunków zachowania uczciwej konkurencji przy formułowania SIWZ nie będzie można uzyskać dofinansowania ze środków publicznych (patrz: www.orlik2012.pl zakładka komunikaty).

W związku z powyższym proszę o niezwłoczne zmodyfikowania niezgodnych zapisów w dokumentacji projektowej, tak aby odpowiadały one wzorcowej dokumentacji Orlika.

Odpowiedź:

Parametry nawierzchni syntetycznych boisk sportowych należy przyjąć zgodnie z pkt 4.2.1. a) i 4.2.1. b) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Opis ten zgodny jest z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Pytanie nr 2:

Proszę o podanie, jaki rodzaj zasyпки trawy syntetycznej jest wymagany przez Zamawiającego, czy ma to być:

- granulatu gumowy SBR w kolorze czarnym, czy też
- granulatu EPDM (w takim przypadku proszę o określenie czy ma to być granulatu EPDM z recyklingu w kolorze szarym lub czarnym czy też granulatu EPDM z produkcji pierwotnej w kolorze zielonym).

Określenie powyższego jest kwestią bardzo istotną dla wyceny.

Odpowiedź:

Zasypkę trawy syntetycznej należy przyjąć zgodną z kartą techniczną producenta nawierzchni trawy syntetycznej.

Oznaczenie sprawy: WRI.3410-26/09

Pytanie nr 3:

Proszę o ostateczne ustalenie kolorystyki nawierzchni boiska wielofunkcyjnego. Zgodnie z zapisami SIWZ ma to być kolor jasno oraz ciemnoniebieski. Rysunki architektoniczne wskazują natomiast kolor ceglasty (pliki: KLT_Z-1, 2 i 3).

Odpowiedź:

Kolorystykę nawierzchni boiska wielofunkcyjnego należy przyjąć zgodnie z pkt 4.2.1.b) Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia tj. kolor ciemnoniebieski (pole do siatkówki i pola boczne) i jasnoniebieskim (pole do koszykówki) z liniami białymi.

Zamawiający nie wprowadza zmian do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

PREZYDENT
Miasta Kalisza
/ - /
dr inż. Janusz Pęcherz