

## Informacja dla Wykonawców

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Budowa kompleksu boisk sportowych dla Szkoły Podstawowej Nr 16, ul. Fabryczna 13-15 w Kaliszu**”.

W związku z pytaniami przesłanymi przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udzielam następującej odpowiedzi:

**Pytanie nr 1:**

Czy Zamawiający dopuści nawierzchnię z trawy syntetycznej o parametrach:

Wysokość: 20 mm; Struktura włókna: włókna fibrylowane; Dtex: 6600; Gęstość włókien: 22 700; Ciężar całkowity: 1860.

Oferowana nawierzchnia posiada Rekomendację Techniczną ITB, atest PZH, kartę techniczną oraz autoryzację producenta.

**Odpowiedź:**

Zamawiający określił w pkt. 4.2.2.1) Specyfikacji istotnych warunków zamówienia **minimalne parametry** sztucznej nawierzchni – „sztuczna trawa”, które musi spełniać ta nawierzchnia.

**Pytanie nr 2:**

W jakiej technologii ma być wykonana nawierzchnia poliuretanowa?

**Odpowiedź:**

Bieżnię, o której mowa w pkt 4.2.2. 2) SIWZ oraz rozbieżnię, o której mowa w pkt 4.2.2. 3) SIWZ należy wykonać zgodnie z pkt 5.3.11 Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót – nawierzchnie (STWiOR) w formie tzw. „natrysku”, natomiast boisko do koszykówki, o którym mowa w pkt 4.2.2. 4) SIWZ należy wykonać zgodnie z pkt 5.3.9 STWiOR w technologii EPDM układany rozkładarką.

PREZYDENT  
Miasta Kalisza

/ - /

dr inż. Janusz Pęcherz