

## **Informacja dla Wykonawców**

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowę skweru przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Kaliszu, ul. Rzemieślnicza 6”.

W związku z pytaniem przesłanym przez Wykonawcę w imieniu Zamawiającego na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udzielam następującej odpowiedzi:

***Pytanie:***

*Uprzejmie proszę o wyjaśnienie poz. 4.6 chodniki z płyt kamiennych naturalnych gr. 5 cm (piaskowiec). W specyfikacji nie określa się jakie mają być średnie wymiary i ich grubości (w zależności od wymiarów płyt jest ich grubość), jaki kolor i jakie parametry np. nasiąkliwość, mrozoodporność.*

**Odpowiedź:**

Pozycja 4.6 Przedmiar robót – architektura krajobrazu stanowiący załącznik nr 10 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy wykonania nawierzchni z piaskowca z płyt nieregularnych, różnej wielkości, o średniej grubości płyty 5 cm zgodnie z rysunkiem nr 1 oraz nr 2 Projektu skweru stanowiącego załącznik nr 8 do SIWZ.

Piaskowiec należy przyjąć w kolorze jesieni, parametry płyty powinny odpowiadać materiałom budowlanym do stosowania na zewnątrz.

PREZYDENT

Miasta Kalisza

/ - /

dr inż. Janusz Pęcherz