

Informacja dla Wykonawców

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „**Rozbudowę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 przy ul. Wąskiej w Kaliszu**”.

W związku z pytaniami przesłanymi przez Wykonawców, w imieniu Miasta Kalisza (Zamawiającego) na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą”) informuję, co następuje:

Pytania Wykonawców:

- 1) Proszę wyjaśnić z jakiego materiału ma być wykonane pokrycie dachu nad salą gimnastyczną wg poz. 86,91 przedmiaru pokrycie blachą dachówkową trapezową TR 130/343 i blachą dachówkową trapezową TR 45/207 a wg rys. RYS 6 - przekrój AA pokrycie to jest wykonane z blachy trapezowej TR 84/273 i blachy trapezowej TR 35/207 z mocowaniem do Z-towników które nie zostały uwzględnione w przedmiarze. Proszę również o podanie cech danej blachy tzn. czy jest trapezowa czy dachówkowa, malowana czy powlekana, jedno czy dwustronnie jaki kolor i grubość. Proszę o wyjaśnienie.
- 2) Proszę o wyjaśnienie dotyczące stolarki okiennej
RYS 8 – zestawienie stolarki, Okna O1w, O2w, O3w
- z rysunków wynika, że mają to być okna górą i dołem rozwierane czy tak ma pozostać? Jeśli nie to proszę podać sposób otwierania.
- czy mają być zastosowane przeniesienia uchyłu (montowane tylko na okna uchylne), jeśli tak to na które skrzydła i czy mają być nawietrzaki higrosterowane AEREGO? Jeśli tak to do których skrzydeł?
Ile nawietrzaków na jedno okno? Po sztuce czy po dwie sztuki?
- jaka szyba? zwykła czy bezpieczna?
RYS – zestawienie stolarki, Okna O1, O2, O3, O3a, O4
- z rysunków wynika, że mają to być fixy czyli okna stałe czy tak ma pozostać? Jeśli nie to proszę podać sposób otwierania.
- jaki kolor stolarki? Jest zaznaczone, że biały od wewnątrz, a z zewnątrz pisze, że ma być wg wytycznych materiału (proszę konkretnie podać kolor),
- jest też napisane, że do tych okien ma być zamontowany mechanizm umożliwiający uchylanie okien z poziomu podłogi, a okna wyrysowane są jako fixy. Proszę napisać, które okna i jakie skrzydła mają być uchylne bo tylko do takich okien stosuje się przeniesienie uchyłu.
- jaka szyba? zwykła czy bezpieczna?
- czy mają być zastosowane przeniesienia uchyłu, jeśli tak to na które skrzydła i czy mają być nawietrzaki higrosterowane AEREGO? Jeśli tak to do których skrzydeł? Ile nawietrzaków na jedno okno? po sztuce czy po dwie sztuki?
RYS 12 – zestawienie stolarki, Okna O1, O2, O3, O4, O5, O6
- z rysunków wynika, że mają to być fixy czyli okna stałe czy tak ma pozostać? Jeśli nie to proszę podać sposób otwierania.
- czy mają być zastosowane przeniesienia uchyłu (montowane tylko na okna uchylne), jeśli tak to na które skrzydła i czy mają być nawietrzaki higrosterowane AEREGO? Jeśli tak to do których skrzydeł? Ile nawietrzaków na jedno okno? po sztuce czy po dwie sztuki?
- 3) Proszę o wyjaśnienie. Brak w przedmiarze podokienników zewnętrznych z blachy cynkowo-tytanowej. Jakie są szerokości? Proszę podać obmiar i miejsce wstawienia pozycji.

- 4) Projekt zagospodarowania wskazuje wykonanie żywopłotu z krzewów zimozielonych, natomiast w przedmiarze nie jest to ujęte. Czy należy uwzględnić to w wycenie? Jeśli tak to proszę o podanie przedmiaru robót (ilość krzewów).
- 5) Proszę o podanie wzrostu roślin (wymaganych w momencie wykonywania nasadzeń) wskazanych w projekcie zagospodarowania (THUJA BRABANT oraz LIGUSTRUM VULGARE) bądź wielkości pojemnika (doniczki).
- 6) Producent systemowych wiat śmietnikowych zasugerował, że określone wymiary (2,50 x 3,80) nie będą praktyczne. czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania wiat o wymiarach 1,50 x 4,50 – wówczas mieszczą się 2 pojemniki 1100 l, bądź 3,00 x 4,50 m - 4 pojemniki 1100 l.
- 7) Instalacje elektryczne - rozbieżność w ilości typów opraw w stosunku do projektu. Proszę o wskazanie właściwej ilości.
- 8) Instalacje elektryczne - przedmiar: budynek dydaktyczny – brak tablicy głównej TG – w projekcie występuje.
- 9) Instalacje elektryczne - modernizacja istniejącego budynku – brak tablic TB i T2R w projekcie, brak schematów. Proszę o udostępnienie danych na temat tych elementów.
- 10) Nie uwzględniono w przedmiarze instalacji dzwonkowej – czy uwzględnić?
- 11) Monitoring - jaki typ kamer zastosować (głównie chodzi o parametry)?
- 12) Instalacja alarmowa - brak w przedmiarach pozycji dotyczących okablowania na ten system. Proszę o podanie przedmiaru który należy wycenić.
- 13) Instalacja alarmowa – jaki typ centrali należy przyjąć? Brak elementów dodatkowych w przedmiarze takich jak ekspandery – przy ilościach jakie są podane w przedmiarze zastosowanie dodatkowych ekspanderów jest konieczne.
- 14) W przedmiarze z jednej pozycji odnośnie instalacji alarmowej wynika jakoby miała występować kontrola dostępu (zamki elektromechaniczne) – proszę o wyjaśnienie tej kwestii, ponieważ z projektu wynikałoby, że takich zamków nie ma. Jeśli mają występować to jak ma wyglądać sterowanie tymi zamkami przez centralę alarmową?
- 15) Instalacja alarmowa – budynek dydaktyczny – brak centrali w przedmiarze. w projekcie występuje w raz z podcentralą. Czy należy uwzględnić w wycenie?"

Z uwagi na dużą liczbę pytań przesłanych przez Wykonawców, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej odpowiedzi, niezwłocznie po ich otrzymaniu od Projektantów, nie później niż do dnia 8 września 2010r.

Wobec powyższego Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy zmienia termin składania ofert z dnia „7 września 2010r. do godz. 10:00” na dzień „**13 września 2010r. do godz. 10:00**” i termin otwarcia ofert z dnia „7 września 2010r. godz. 10:15” na dzień „**13 września 2010 godz. 10:15**”

z up. Prezydenta Miasta Kalisza
/-/
Daniel Sztandera
WICEPREZYDENT MIASTA KALISZA