

Informacja dla Wykonawców_4

dotyczy: przetargu nieograniczonego na „Rozbudowę Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 przy ul. Wąskiej w Kaliszu”.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych, w imieniu Miasta Kalisza (Zamawiającego), do treści Informacji dla Wykonawców_3 z dnia 08.09.2010r. wprowadzam następujące zmiany:

1. W odpowiedzi na **Pytanie 1** pomyłkowo zostały podane przez Projektanta grubości blach trapezowych, należy więc przyjąć:

- grubość blachy trapezowej TR 35/207 zamiast 5,5 mm winna być **0,55 mm**,
- grubość blachy trapezowej TR 130/343 zamiast 8,8 mm winna być **0,88 mm**.

2. Uzupełnienie do odpowiedzi na **Pytanie 2:**

Kolor stolarki drzwiowej należy przyjąć: wewnętrzny-biały, zewnętrzny-szary RAL 7001.

Wprowadzone zmiany są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy opracowaniu oferty.

PREZYDENT
Miasta Kalisza
/-/
dr inż. Janusz Pęcherz