

## Informacja dla Wykonawców

**dotyczy:** przetargu nieograniczonego na zadaniu pn: „**Budowa oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie posesji przy ulicy Łódzkiej 19–29 w Kaliszu**”

W związku z pytaniami przesłanymi przez Wykonawcę, w imieniu Miasta Kalisza (Zamawiającego) na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą”) udzielam następujących odpowiedzi:

### **Pytanie 1.**

Z przedmiaru wynika, że należy wykonać:

- kanały fi200 dł.580,8 mb
- kanał fi250 dł.4,8mb
- studnie z kręgów fi1000 szt.24

W SIWZ podano, że należy ponadto wykonać przyłącza do obiektów.

Czy zatem zakres zadania obejmuje:

- przyłącza kanalizacyjne fi160 S38-S55, S42-S54, S4-S35, S5-S34, S6-S32, S30-S33, S14-S27,
- kanał fi200/fi160 S43-S51,
- przyłącza kanalizacyjne fi160 S48-S53, S49-S52?

Prosimy o podanie dokładnego zakresu zadania.

### **Odpowiedź:**

Odpowiedź zawiera Informacja dla Wykonawców z dnia 26.11.2010r. ([www.kalisz.pl](http://www.kalisz.pl)).

### **Pytanie 2.**

Czy z badań geologicznych podłoża, jeżeli takie były wykonywane, wynika w których miejscach i na jakich głębokościach występuje woda gruntowa?

### **Odpowiedź:**

Badania geologiczne nie były wykonywane na trasie przebiegu kanalizacji sanitarnej.

### **Pytanie 3.**

Czy należy przewidzieć całkowitą wymianę gruntu na piasek zasypowy?

### **Odpowiedź:**

Odpowiedź jak na Pytanie 1.

### **Pytanie 4.**

Czy kinety studni kanalizacyjnych z kręgów betonowych mają zostać wyłożone cegłą klinkierową?

### **Odpowiedź:**

Zgodnie z pkt. 4.2.2 opisu technicznego kinety z kręgów betonowych mają być wyłożone elementami z klinkieru – płytkami klinkierowymi, dno kinety można również zabezpieczyć żywicą.

**Pytanie 5.**

Czy jako zwieńczenie w/w studni przyjąć zwężkę redukcyjną czy płytę pokrywową z otworem włazowym?

**Odpowiedź:**

Jako zwieńczenie studni należy przyjąć zwężkę redukcyjną.

**Pytanie 6.**

Czy Zamawiający dopuszcza do stosowania studnie kanalizacyjne z gładką rurą trzonową fi400mm?

**Odpowiedź:**

Zamawiający dopuszcza stosowanie studni kanalizacyjnych z gładką rurą trzonową.

**Pytanie 7.**

Czy studnie z tworzyw muszą posiadać dwie Aprobaty Techniczne: IBDiM oraz COBR11 INSTAL, czy wystarczy np. Aprobata IBDiM oraz Opinia Techniczna GIG (PW pkt. 4.2.2 Studnie z tworzyw sztucznych str. 7)?

**Odpowiedź:**

Studzienki z tworzyw sztucznych muszą posiadać aprobaty techniczne Centralnego Ośrodka Badawczo – Rozwojowego Techniki Instalacyjnej INSTAL oraz Instytutu Badawczego Dróg i Mostów.

**Pytanie 8.**

Czy zwieńczeniem studni z tworzyw ma być pokrywa żeliwna A15 do rury trzonowej czy pokrywa żeliwna B125/D400 do rury teleskopowej?

**Odpowiedź:**

Włazy klasy D należy stosować dla studni zlokalizowanych w jezdni. Dla studni zlokalizowanych poza pasem przeznaczonym do ruchu pojazdów należy stosować włazy klasy C, w terenach zielonych należy stosować włazy klasy A.

**Pytanie 9.**

Czy nawierzchnia asfaltowa ma zostać odtworzona na całej szerokości drogi, czy tylko na szerokość prowadzonych robót?

**Odpowiedź:**

Nawierzchnia asfaltowa powinna zostać odtworzona na szerokości prowadzonych robót.

**Pytanie 10.**

Z przedmiaru wynika, że aktualnie pod nawierzchnią asfaltową jest podbudowa betonowa gr.20cm, a odtworzona zostaje podbudowa z gruntu stabilizowanego cementu gr. 15cm + z kruszywa łamanego gr.20cm. Rozbierana nawierzchnia z asfaltu ma grubość 10cm, a odtwarzana grubość 19cm.

Prosimy podać materiał i grubość nowej podbudowy pod nawierzchnią asfaltową do odtworzenia oraz grubość warstw wiążącej i ścieralnej nowej nawierzchni asfaltowej.

**Odpowiedź:**

Nawierzchnię oraz podbudowę drogi należy odtworzyć zgodnie z warstwami wyszczególnionymi w przedmiarze robót, przyjmując w pozycji 21 przedmiaru warstwę wiążącą asfaltu o grubości 4cm.

**Pytanie 11.**

Czy Wykonawca jest zobowiązany do zawarcia dodatkowego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej związanego z przedmiotem zamówienia, czy wystarczy, że posiada aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej związane z prowadzoną działalnością na kwotę nie mniejszą niż 300 tys. zł.?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przedstawił ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, o której mowa w §4 ust.2 projektu umowy i nie wymaga dodatkowego ubezpieczenia na przedmiot zamówienia.

Wprowadzone zmiany są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy opracowywaniu oferty.

PREZYDENT  
Miasta Kalisza  
/-/  
dr inż. Janusz Pęcherz