Technologia odgałęzienia sanitanego Dz 160 PVC-U

a) włączenie do studni istniejącej SI Ø1000 mm z betonu



b) włączenie do trójnika:



Ozanczenia:
RT1, RT2, R1, R2
wg zestawienia w tabeli

I. - istniejącego TI



II. - projektowanego TP



c) włączenie do studni projektowanej SI Ø600 mm z PVC-U



OZNACZENIA

1. Trójnik Ø160 mm PVC-U
2. Kolano 90 Ø160 mm PVC-U
3. Korek Ø160 mmPVC-U
4. Trójnik kamionkowy Ø200/150 mm istniejący z zamontowaną U-uszczelką
5. Kolano PVC-U - wg ustaleń w trakcie prac
6. Trójnik kamionkowy TP Ø200/150 mm bosy projektowany z zamontowaną U-uszczelką
7. Manszeta reperacyjna - PE Ø200mm
8. Rura kamionkowa Ø200 mm - istniejąca

UWAGA

Uzbrojenie terenu wg planu sytuacyjnego w:
- kable energetyczne
- kable telefoniczne
- wodociąg

Należy wykonać przekopy próbne

"COWOGAZ" Pracownia Projektowa Sieci i Instalacji Sanitarnych
62-800 Kalisz, ul. Serbinowska 1a

STADIUM	Projekt budowlano-wykonawczy				
TEMAT	Kanalizacja sanitarna				
OBIEKT	Odgałęzienia sanitarne Ø160 mm PE **Technologia odgałęzienia sanitarnego**				DATA 05.2010
ADRES	Kalisz, ul. Celtycka,ul.Słowiańska				
PROJEKTANT	mgr inż. K. Biernacki	NR UPR.	NB/U/7342/37/98	SKALA	NR RYS. 9
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. M. Licznerski	NR UPR.	NB/U/7342/40/98		