

Informacja dla Wykonawców

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Adaptacja pomieszczeń na lokale socjalne oraz termomodernizacja budynku przy ul. Harcerskiej 10 w Kaliszu**”.

W związku z pytaniem Wykonawcy w imieniu Zamawiającego (Miasto Kalisz) na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udzielam następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

W pozycji 1 zestawienia materiału dołączonego do przedmiaru robót branży elektrycznej, uwzględniono cztery sztuki grzejników konwektorowych 1,5 kW w dokumentacji przewidziano dwanaście sztuk. W związku z powyższym proszę podać ile sztuk grzejników przyjąć do wyceny?

Odpowiedź:

Należy przyjąć do wyceny 12 sztuk grzejników konwektorowych 1,5 kW zgodnie z Projektem budowlanym – Instalacje elektryczne wewnętrzne, stanowiącym załącznik do SIWZ.

Wprowadzona zmiana jest wiążąca dla Wykonawcy i należy ją uwzględnić przy opracowaniu oferty.

z up. Prezydenta Miasta Kalisza

/-/

Daniel Sztandera

WICEPREZYDENT MIASTA KALISZA