

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Pogodnej w Kaliszu**”.

W związku z pytaniem przesłanym przez Wykonawcę w imieniu Urzędu Miejskiego w Kaliszu (Zamawiającego) na podstawie art. 38 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych udzielam następującej odpowiedzi:

Pytanie:

*Uprzejmie prosimy o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza w przedmiotowej inwestycji zastosowanie zasuw kołnierzowych typu **SINVAL F4**, o następujących parametrach technicznych:*

- *Kołnierze: EN 1092-1-2007,*
- *Korpus i pokrywa z żeliwa sferoidalnego klasy GGG 500,*
- *Wrzeczono ze stali nierdzewnej*
- *Klin w pełni ogumowany,*
- *Zasuwy wykonane zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN, posiadające atest higieniczny PZH.*

Odpowiedź:

Zgodnie z pkt. 17.3 SIWZ Zamawiający dopuszcza zastosowanie przez Wykonawcę innej technologii wykonania robót, niż przyjęta w dokumentacji projektowej, przy zachowaniu parametrów technicznych i uzyskaniu efektów określonych w dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowiązany jest przy odbiorze robót, który odbędzie się z udziałem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Kaliszu – przyszłego właściciela sieci, dostarczyć Zamawiającemu dokumenty świadczące o tym, że wbudowane materiały i urządzenia (wyroby) odpowiadają co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o wyrobach budowlanych oraz innych przepisów, o ile mają zastosowanie m.in.: certyfikaty, deklaracje zgodności, instrukcje obsługi (DTR), aprobaty techniczne, autoryzacja, itp., których przedstawienie będzie jednym z warunków potrzebnych do tego aby dokonać obioru wykonanych robót. Należy również wziąć pod uwagę fakt, iż nowo wybudowana sieć musi prawidłowo współpracować z już istniejącą siecią.

z up. Prezydenta Miasta Kalisza

/-/

Daniel Sztandera

WICEPREZYDENT MIASTA KALISZA