


– alarmowy przycisk zwalniający

– czujka dymu optyczno– temperaturowa

– ręczny ostrzegacz pożarowy

– moduł liniowy eBK 4G2R

– sygnalizator akustyczno – optyczny

ZSP – zasilacz Merawex ZSP 135 DR – 2A – 1

– linia zasilająca sygnalizator akustyczno–optyczny HDGS 1x2x1,sterownik BTE5B oraz wyjścia modułu eBK 4G2R

– linia dozorowa dla czujek optyczno–termicznych, ROP i modułu sterującego YnTKSYekw 1x2x0,8

– uniwersalny trzymacz drzwiowy CSA 1380

BTE5B – sterownik BTE5B

RG – rozdzielnia elektryczna – zasilanie centrali

CSP – centrala sygnalizacji pożarowej IQ8000 M

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBIEKT | PROJEKT WYKONAWCZY<br>ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZIALNYCH | SKALA | 1 : 100 | NR RYS. | 2 |
| | | BRANŻA | ELEKTRYCZNA | DATA | WRZESIEŃ 2011 |
| TEMAT | RZUT PARTERU | PROJEKT | mgr inż. Mieczysław Kuśmierek | | |
| INWESTOR | URZAD MIEJSKI<br>W KALISZU,ul.KOŚCIUSZKI | | | | |
| ADRES | UL. WĄSKA 13<br>62 – 800 KALISZ | SPRAWDZIŁ | mgr inż. Zbigniew Krygier | | |