

## OPINIA Nr WGK.6630.376.2011 uzgodnienia dokumentacji projektowej

### Podstawa prawna wydania opinii:

art. 7d pkt 2 ustawy z dnia 17 maja 1989r. *Prawo geodezyjne i kartograficzne* (Dz. U. z 2010 r. Nr 193 poz. 1287) oraz § 20 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

Przedmiot uzgodnienia: Sieć wodociągowa i kanalizacja sanitarna z odgałęzieniami ul. Makowa w Kaliszu.

Dla: Pracownia Projektowa - Wanda Badura  
62-800 Kalisz ul. Robotnicza 4-6/26

na wniosek z dnia: 07.10.2011  
data wpływu wniosku: 10.10.2011 data rejestracji 10.10.2011

**Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej** opiniuje pozytywnie lokalizację ww. obiektu.

### Uwagi i zalecenia:

Przedłożony projekt został przez Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej uzgodniony z zachowaniem uwag i zaleceń przyjętych protokołem nr WGK.6630.1.37.2011 na posiedzeniu w dniu 12.10.2011r.

### Urząd Miejski w Kaliszu – Wydział Budownictwa Urbanistyki i Architektury.

Bez uwag.

### Urząd Miejski w Kaliszu – Wydział Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej.

Trasa - bez uwag.

Teren z drenażem melioracyjnym. Należy naprawić wszelkie uszkodzenia drenażu powstałe w trakcie prowadzenia prac budowlanych w celu zapewnienia drożności i ciągłości urządzenia wodnego.

### Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla Miasta Kalisza.

Bez uwag.

### Zarząd Dróg Miejskich w Kaliszu.

Zgodnie z Decyzją nr ZDM.5548.4.199.2011

### Wielkopolski Operator Systemu Dystrybucyjnego Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy - Kalisz.

Bez uwag.

### Telekomunikacja Polska Pion Technicznej Obsługi Klienta Rozwój i Gospodarka Zasobami Region Zachodni Dział Ewidencji i Zarządzania Zasobami Sieci w Kaliszu.

Zgodnie z załącznikiem do protokołu nr 376/2011 – w obrębie opracowania istnieje infrastruktura telekomunikacyjna, prace ziemne w miejscach skrzyżowań i zbliżeń z siecią TP wykonywać ręcznie z zachowaniem ostrożności, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w budownictwie łączności. Miejsca skrzyżowań/a i zbliżeń/a z siecią TP zabezpieczyć rurami grubościennymi przez całą szerokość wykopu. Zabezpieczenie infrastruktury TP S.A.- wykonać na koszt naruszającego stan istniejący. Miejsca zabezpieczeń podlegają odbiorowi przed zasypianiem przez służby techniczne TP S.A. W przypadku uszkodzenia sieci telefonicznej, wobec przedsiębiorstwa prowadzącego roboty ziemne, egzekwowane będzie wyrównanie szkody na podstawie kalkulacji powykonawczej oraz strat tytułem braku transmisji, sporządzonej przez Telekomunikację Polską S.A.

Wszelkie koszty naprawy sieci powstałe podczas realizacji robót będą naprawiane na koszt inwestora.

Wykonawca może przystąpić do robót prowadzonych w strefie sieci telekomunikacyjnej po uprzednim pisemnym powiadomieniu z 7 dniowym wyprzedzeniem na adres: Telekomunikacja Polska S.A.

Region Operacyjnego Utrzymania Sieci i Usług we Wrocławiu, Wydział Utrzymania Sieci i Usług w Kaliszu, Al. Wolności 7, 62-800 Kalisz, tel. 62-765 64 32, 62-765 64 30 fax. 62 765 64 49.

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

24.10.11  
(data i podpis)

Uzgodnienie jest ważne przez 1 rok.

**Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej S.A. w Kaliszu.**

Nie dotyczy.

**NETIA TELEKOM S.A. z/s w Ostrowie Wielkopolskim.**

Bez uwag.

**Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Kaliszu.**

Zgodnie z uzgodnieniem nr 226 /11 z dnia 12.10.2011r.

**Oświetlenie Uliczne i Drogowe Sp. z o.o. w Kaliszu.**

Bez uwag.

**ENERGA - OPERATOR S.A. Oddział w Kaliszu,**

**Rejonowy Zakład Dystrybucji w Kaliszu.**

Prace w pobliżu istniejącej sieci elektroenergetycznej prowadzić ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności oraz wymogami PN. Nie naruszać istniejących elementów sieci el. energ. Wszelkie szkody oraz ewentualne kolizje, wynikłe w trakcie prowadzenia robót, inwestor usunie własnym kosztem i staraniem, po uzgodnieniu szczegółów w RD w Kaliszu.

Wykonywać przekopy próbne. Uzgodnienie dotyczy także prac w pobliżu sieci proj. linii napowietrznej oraz elementów sieci elektroenergetycznej niewidocznych na mapie. Powiadomić RD o terminie rozpoczęcia prac.

**Wielkopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Poznaniu.**

**Rejonowy Oddział w Ostrowie Wlkp.**

Bez uwag.

**Telekomunikacja Kolejowa Spółka z o.o.**

**Zakład Telekomunikacji w Poznaniu.**

Bez uwag.

**Przewodniczący ZUDP.**

Uzgadnia się z powyższymi uwagami i zaleceniami.


**Uwaga:** Podczas wykonywania robót ziemnych, w bezpośrednim sąsiedztwie znaków geodezyjnych, wszelkie roboty należy prowadzić ręcznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne, będą odtwarzane na koszt Inwestora.

*Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie-w myśl art.15 ustawy z dnia 8 października 2010 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne, oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r., w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 45, poz. 454, z dnia 20 maja 1999 r.).*

**1. Uwaga**

Uzgodnienie niniejsze jest opinią techniczną i nie zastępuje pozwolenia na budowę wydawanego zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego.

z up. Prezydenta Miasta Kalisza

  
(podpis przewodniczącego zespołu imienną  
członka i upoważnienia starosty)