

Kalisz, dnia 3 września 2014r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Przebudowę rowu RC-1 przy ul. św. Michała w Kaliszu”.

W związku z pytaniami przesłanymi przez Wykonawcę, w imieniu Miasta Kalisz (Zamawiającego), na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udzielam następujących wyjaśnień:

Pytania:

- prośba o uzupełnienie dokumentacji o przekrój rowu, jego wymiary oraz wysokość ułożenia płyt meba w rowie,
- jak ma wyglądać wylot rowu do rzeki Krępica, gdyż w załączeniu dokumentacji są jedynie wyloty rurociągów,
- jest różnica między przedmiarem robót, a opisem technicznym dotycząca zabicia ścianek szczelnych z grodzi stalowych przy wylocie do cieku Krępica,
- czy budowa jest zwolniona z opłat za wycięcie drzew?.

Odpowiedzi:

- *row RC-1 należy wyłożyć płytami meba (dno i na całej wysokości skarp) o powierzchni ok. 786 m², natomiast Zamawiający nie posiada rysunku przekroju rowu,*
- *w Projekcie budowlano-wykonawczym na przebudowę rowu R-C1 przewidziano tylko jeden wylot do cieku Krępica, którego opis obudowy podano w pkt. 6.0. Opisu Technicznego oraz na rysunkach wylotu rurociągu. Ze względu na prostą konstrukcję obudowy polegającą na ułożeniu pełnych płyt żelbetowych i wykonaniu palisady Projektant nie załączył do projektu rysunku szczegółowego,*
- *zgodnie z pkt 4.4. SIWZ Zamawiający jedynie pomocniczo załączył przedmiary robót dotyczące przedmiotu zamówienia objętego niniejszym postępowaniem – nie stanowią one jednak opisu przedmiotu zamówienia.*
W związku z powyższym w przypadku wystąpienia błędów lub braków w Przedmiarze robót stanowiącym załącznik do SIWZ należy przyjąć rozwiązania zawarte w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, o których mowa w pkt 4.1. SIWZ oraz w §1 ust. 2. projektu umowy stanowiącego załącznik do SIWZ,
- *zgodnie z Decyzją z dnia 14.08.2014r. na wycinkę drzew, stanowiącą załącznik do SIWZ - „Wnioskodawca jest zwolniony z obowiązku ponoszenia opłat za wycięcie drzew jeżeli usunięcie związane jest z wykonaniem i utrzymaniem urządzeń wodnych służących kształtowaniu zasobów wodnych oraz ochronie przeciwpożarowej w zakresie niezbędnym do wykonania i utrzymania tych urządzeń” co oznacza, że Wykonawca nie będzie ponosił opłat za wycinkę drzew.*

z up. Prezydenta Miasta Kalisza

/-/

Daniel Sztandera

WICEPREZYDENT MIASTA KALISZA