

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Modernizację budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 przy ul. Kościuszki 10 w Kaliszu**”.

W związku z pytaniem przesłanym przez Wykonawcę, na podstawie art. 38 ust. 2 i ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej ustawą) w imieniu Urzędu Miejskiego w Kaliszu (Zamawiającego) udzielam następującej odpowiedzi i modyfikuję treść niektórych zapisów SIWZ w sposób następujący:

I) roboty branży elektrycznej:

Pytanie nr 1:

W przedmiarach robót branży elektrycznej występuje pozycja nr 46 montaż 50szt. modułów awaryjnych – brak odpowiednicze nakładów materiałowych w zestawieniu materiałów – proszę o zajęcie stanowiska czy jest to dostawa inwestorska lub o skorygowanie nakładów materiałowych w tym zakresie.

Odpowiedź:

Ilość opraw awaryjnych oraz modułów awaryjnych należy przyjąć zgodnie z pozycją nr 45 i 46. W pozycji nr 46 należy przewidzieć wszystkie materiały związane z montażem modułów awaryjnych.

Pytanie nr 2:

W projekcie branży elektrycznej występują o dwie rozdzielnice elektryczne więcej (10+1szt) w stosunku do przedmiarów robót branży elektrycznej (8+10szt), prosimy o korektę treści SIWZ w tym zakresie.

Odpowiedź:

Niedoszacowanie ilości rozdzielnic zostało zmienione „Modyfikacją treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia” z dnia 25 maja 2007r. (www.bip.kalisz.pl)

II) roboty branży budowlanej:

Pytanie nr 1:

Proszę o podanie wymiarów klepki parkietowej przeznaczonej do ułożenia.

Odpowiedź:

Klepka parkietowa o wymiarach 22x70x450 [mm].

Pytanie nr 2:

Prosimy o charakterystykę techniczną ceramiki (glazury i gresu) klasa ścieralności, rodzaj powierzchni, standard, przykładowi producenci.

Odpowiedź:

Należy dobrać płytki o standardach np. firmy PARADYŻ

Podłoga: Cero Brown, Cero: 33,3x33,3 [cm],

Ściana: Pesca Beige, Pesca: 25x33,3 [cm].

W związku z powyższym zostaje zmieniony termin złożenia ofert na dzień 01.06.2007r. godz. 13:00.

Otwarcie ofert: 01.06.2007r. godz. 13:15.

Wprowadzona modyfikacja jest wiążąca dla Wykonawców, pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

z up. Prezydenta Miasta Kalisza

/-/

Daniel Sztandera

WICEPREZYDENT MIASTA KALISZA