

MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „**Termomodernizację i modernizację budynku Szkoły Podstawowej Nr 17 przy ul. H. Sawickiej 3b w Kaliszu**”.

W imieniu Urzędu Miejskiego w Kaliszu informuję, że zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej: ustawą) w treści specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (ST-00.00, w części szczegółowej B-02.04. - Wykończenie ścian i posadzek - str. 50) stanowiącej załącznik do SIWZ dotyczącej przedmiotowego postępowania wprowadza się zmianę polegającą na wykreśleniu niżej wymienionego zapisu:

„Wykładzina podłogowa wielowarstwowa z PCW

szerokość 1300 mm,
długość 10000 mm,
grubość 1,9 mm,
masa 1m² wykładziny 3,5 kg.

Wykładzina rulonowa niejednorodna, wielowarstwowa. Warstwę wierzchnią użytkową stanowi folia PCW o grubości 0,5mm barwiona w masie z wzorem smugowym. Powierzchnia wykładziny jest półmatowa, gładka lub moletowana.”

Jednocześnie informuję, że zgodnie z pkt 4.3 SIWZ do wyceny w ofertach należy przyjmować wykładziny w kategorii i jakości nie niższej (równoważne) niż wskazane przez Zamawiającego w przedmiarze robót tj. np. Polyflor 2000 Pur.

Wprowadzona modyfikacja jest wiążącą dla Wykonawców, pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

z up. Prezydenta Miasta Kalisza

/ - /

Daniel Sztandera

WICEPREZYDENT MIASTA KALISZA