



Kalisz

Wydział Administracyjno – Gospodarczy

WAG.2710.0361.2021
D2021.08.02998

Kalisz, dnia 30 sierpnia 2021 roku

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie rozeznania rynku pn.: „**Wykonanie sezonowego przeglądu i prowadzenie eksploatacji kotłowni gazowych w okresie sezonu grzewczego od 15.09.2021 do 15.05.2022 w obiektach Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Tadeusza Kościuszki 1a i Główny Rynek 20**”.

W związku z pytaniem przesłanym przez Wykonawcę w imieniu Miasta Kalisz (Zamawiającego) udzielam następującej odpowiedzi:

Pytanie:

Proszę o podanie mocy kotłów oraz typu kotłów np. Vitoplex, Vitocrossal, Paromat triplex itp.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w kotłowniach są zamontowane niżej wymienione kotły:

1. Główny Rynek 20:

- Viessmann Paromat – Triplex – RN o mocy 225 kW – 2 sztuki;

2. Tadeusza Kościuszki 1a:

- Viessmann Vitoplex o mocy 225 kW – 2 sztuki.

Z-ca Naczelnika Wydziału

Administracyjno - Gospodarczego

/-/

Rafał Zakrzewski