

Kalisz, dnia 25 listopada 2021 r.

## Informacja z wyboru wykonawcy zamówienia

### 1. Nazwa zamówienia:

„Zakup i montaż dwóch sztuk klimatyzatorów ściennych wraz z jednostkami zewnętrznymi w pomieszczeniu serwerowni Urzędu Miasta Kalisza przy ul. Jasnej 2”

### 2. Wartość szacunkowa zamówienia:

Netto: 50.171,11 zł

### 3. Kwota, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia:

Brutto: 61.710,53 zł

### 4. Zamówienie udzielane na podstawie: art.2 ustawy Pzp i § 8 Regulaminu udzielania zamówień publicznych.

### 5. Termin składania ofert, otwarcia ofert

Termin składania ofert upłynął w dniu 15.11.2021 r. o godz. 11<sup>00</sup>

Otwarcie ofert nastąpiło w dniu 15.11.2021 r. o godz. 11<sup>15</sup>

### 6. Wykonawcy uczestniczący w czynności otwarcia ofert:

1) „Air-serwis” Mariusz Wawrzyniak  
Powiercie 176 c, 62-600 Koło

2) .....

### 7. Wybór wykonawcy i uzasadnienie wyboru:

jako wykonawcę przedmiotowego zamówienia wybrała:

„Energ-Optymal”, ul. Czarna Droga 14, 62-800 Kalisz z ceną brutto wynoszącą: **13.947,06 zł.**

Uzasadnienie wyboru: Wykonawca złożył ofertę o najniższej cenie brutto oraz spełniającą wymogi Zamawiającego.

### 8. Pozostałe złożone oferty:

Nr oferty	Data i godzina złożenia oferty	Nazwa (firma) i adres wykonawcy	Cena brutto złożonej oferty (w PLN)
1	12.11.2021 9 <sup>55</sup>	Zakład Usługowo-Handlowy „ELDOM” Cezary Dzikowski ul. Górnośląska 44-46 62-800 Kalisz	-----
2	15.11.2021 8 <sup>05</sup>	COOL SYSTEM Sp. z o.o. Sp. K. Oddział Poznań ul. Elektronowa 2 03-219 Warszawa	15.928,50 zł
4	15.11.2021 10 <sup>38</sup>	„KlimaSystem” Grzegorz Ratajczak ul. Korczak 106 62-800 Kalisz	29.520,00 zł
5	15.11.2021 10 <sup>53</sup>	„Air-Serwis” Mariusz Wawrzyniak Powiercie 176 „c” 62-600 Koło	18.991,20 zł

**9. Informacja o ofertach odrzuconych lub wykluczeniu wykonawcy:**

W dniu 15.11.2021 r. Zamawiający wezwał Zakład Usługowo-Handlowy „ELDOM” Cezary Dzikowski do uzupełnienia złożonej oferty o wymaganie w pkt. 6.1.2. kosztorys ofertowy (uproszczony) lub kalkulację kosztorysową zgodną z zakresem prac oraz w pkt. 6.1.3. certyfikat urządzeń klimatyzacyjnych. Wykonawca uzupełnił ofertę o wymagane dokumenty w dniu 17.11.2021 r. Urządzenia zaproponowane przez wykonawcę w ofercie nie spełniają minimalnych wymagań określonych w projekcie wykonawczym tj. sezonowy współczynnik efektywności energetycznej w trybie chłodzenia SEER 6,3, a wymagany w dokumentacji minimalny współczynnik wynosi SEER 6,8 oraz moc chłodzenia urządzeń wynosi 7 kW a wymagany projektem wynosi 7,1 kW.

Zgodnie z pkt. 5.5. Zapytania ofertowego nr WAG.2710.0508.2021 Zamawiający odrzucił ofertę złożoną przez Zakład Usługowo Handlowy „ELDOM” Cezary Dzikowski, ul. Górnośląska 44-46, 62-800 Kalisz.

Naczelnik Wydziału

Administracyjno - Gospodarczego

/-/

Ewelina Fabiańczyk-Kustosz