



Kalisz

Wydział Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska

Kalisz, dn. 21.04.2021r.

WGOŚ.2710.0071.2021
D2021.04.01955

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

dot. zamówienia nieprzekraczającego 30.000 euro pn. „Wykonanie alejki żwirowo-gruntowej z betonowymi obrzeżami na Cmentarzu Wojennym przy ul. Żołnierskiej 24 w Kaliszu”.

W związku z wpływem pytania do treści zapytania ofertowego w imieniu Zamawiającego (Miasta Kalisz) udzielam następującej odpowiedzi:

Pytanie nr 1:

Brak szczególnie danych dotyczących grubości kolejnych warstw, dotyczący zapytania ofertowego z dnia 01.04.2021r.

Odpowiedź:

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania prac w taki sposób, aby nie naruszyć systemu korzeniowego drzew, a także struktury nagrobków.

Wykonanie nawierzchni alejki żwirowo – gruntowej z betonowymi obrzeżami powinno obejmować:

- 1) korytowanie alejki: na głębokość ≥ 42 cm;
- 2) ułożenie krawężników betonowych na zaprawie betonowej;
- 3) ułożenie warstwy odsączającej z piasku o wskaźniku filtracji K min. 8 m/dobę: grubość warstwy ≥ 15
- 4) wykonanie podsypki cementowo-piaskowej: grubość warstwy ≥ 15
- 5) rozłożenie mieszanki żwirowej: grubość warstwy ≥ 12

Począwszy od gruntu rodzimego, każdą z poszczególnych warstw konstrukcji ścieżki należy oddzielnie zagęścić do właściwych parametrów geotechnicznych. Po ułożeniu nawierzchni należy nadać jej odpowiedni przekrój poprzeczny, t.j. daszkowy ze spadkami 2%.

Pytanie nr 2:

Jaką mieszankę żwirową przewidział Zamawiający.

Odpowiedź:

Nawierzchnia żwirowa o frakcji żwiru 0/16 mm.

Pytanie nr 3:

Nasze wątpliwości budzi też konieczność wykorzystania w trakcie budowy walca statycznego. Przy tak małych inwestycjach rzadko wykorzystywane są maszyny tego typu.

Odpowiedź:

Zagęszczenie poszczególnych warstw walcem statycznym stanowi jedynie propozycję Zamawiającego. Wykonawca może użyć narzędzi równoważnych w celu uzyskania właściwych parametrów geotechnicznych, pozwalających na uzyskanie równej i jednolitej powierzchni na całej długości alejki.

Pytanie nr 4:

Nie udało mi się również znaleźć załącznika nr 4, który miała stanowić mapka z lokalizacją.

Odpowiedź:

Załącznik nr 4, który stanowi mapka z lokalizacją znajduje się na stronie:

<https://www.bip.kalisz.pl/ogloszenia/zp/pliki/MMalicka000180094220210419142359.pdf>

W związku z powyższym informuję, że termin składania ofert w przedmiotowym zamówieniu zostaje zmieniony na dzień **26.04.2021r.** godzina składania ofert pozostaje bez zmian tj. **10.00.**

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Naczelnik
Wydziału Gospodarki Komunalnej
i Ochrony Środowiska
/...../
Paweł Bąkowski