

Kalisz, dnia 01.02.2019 r.

Informacja dla Wykonawców

dot.: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego w Kaliszu”.

W związku z pytaniami przesłanymi przez Wykonawców w imieniu Zamawiającego (Miasta Kalisz) na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą”), udzielam następujących odpowiedzi i zmieniam treść SIWZ w poniższym zakresie:

Pytanie nr 1:

W związku z przygotowaniem oferty w postępowaniu pn.: "Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego w Kaliszu", proszę o ustosunkowanie się do następującej kwestii:

- Zgodnie z dokumentacją projektową (str. 25) na podłogach zaprojektowano warstwę wykończeniową w postaci wykładziny kauczukowej.

Zapytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania innej warstwy wykończeniowej?

Odpowiedź:

Zamawiający rezygnuje z zastosowania wykładziny kauczukowej oraz zmienia treść SIWZ w taki sposób, że pkt 4.2.1)e) SIWZ otrzymuje brzmienie:

„4.2.1)e) wykonanie posadzek z wykładziny homogenicznej (za wyjątkiem pomieszczenia 2.8 i 2.9 na II piętrze) z wywinięciem na ściany jako cokolik o wysokości 10 cm, w tym skucie nierówności betonu i zastosowanie samopoziomującej masy szpachlowej pod wykładzinę w pomieszczeniu 7 na parterze, wykładzina powinna spełniać następujące minimalne parametry:

- grubość całkowita: 2-3 mm,
- wgniecenie cząstkowe: $\leq 0,20$ mm,
- reakcja na ogień: Bfl-s1,
- izolacja akustyczna: ≥ 5 dB,
- własność antypoślizgowa: R9-R10,
- odporność barw na światło: ≥ 6 ”.

Pytanie nr 2:

W związku z przygotowywaniem oferty w postępowaniu pn.: "Adaptacja budynku przy ul. Nowy Świat 13 na potrzeby Liceum Plastycznego w Kaliszu", proszę o wyjaśnienie gdzie została usytuowana projektowana szafa GPD oraz jednostka UPS (str. 14 i 15 opisu Projektu elektryczno-budowlanego).

Odpowiedź:

Zamawiający udzielił odpowiedzi na powyższe pytanie w „Informacji dla Wykonawców” z dnia 30 stycznia 2019 r. (odpowiedź na pytanie nr 2). Dla doprecyzowania jednostka UPS ma być usytuowana w rozdzielnicy RUPS.

Wprowadzone zmiany są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy opracowaniu oferty.

Jednocześnie zmieniam termin składania ofert na następujący: **08.02.2019r.** oraz termin otwarcia ofert na następujący: **08.02.2019r.** Miejsca i godziny składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PREZYDENT
MIASTA KALISZA
/-/
Krystian Kinastowski