

Informacja dla Wykonawców

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Przebudowa sieci ciepłej na terenie osiedla mieszkaniowego im. Marii Dąbrowskiej w Kaliszu – etap II, zad. 1”.

W imieniu Urzędu Miejskiego w Kaliszu (Zamawiającego) zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych niniejszym informuję, iż Zamawiający wymaga aby system wykrywania nieszczelności na rurociągu był oparty na wykorzystaniu metody reflektometrycznej przy pomocy techniki impulsowej. Powyższe należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

z up. Prezydenta Miasta Kalisza

/-----/

Daniel Sztandera

WICEPREZYDENT MIASTA KALISZA