

Informacja dla Wykonawców

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Modernizację Domu Pomocy Społecznej przy ul. Winiarskiej 26 w Kaliszu**”

W związku z pytaniami przesłanymi przez Wykonawców, w imieniu Miasta Kalisza (Zamawiającego) na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą”) informuję, co następuje:

Pytania Wykonawców:

- 1) Proszę o podanie parametrów technicznych wszystkich opraw.
- 2) Proszę o podanie schematów ideowych rozdzielnic lub ewentualny opis wyposażenia (w specyfikacji technicznej napisano, że rozdzielnice wykonać w szafkach Legrand a wg dostarczonego schematu).
- 3) Czy obmiar instalacji elektrycznej obejmuje wszystkie pomieszczenia DPS czy tylko łazienki. Jeżeli należy wymienić instalacje we wszystkich pomieszczeniach (jak napisano w dokumentacji opisowej) to nie zostało to uwzględnione w obmiarze.
- 4) Czy wymiana gniazdek w łazienkach i pokojach obejmuje zakres robót, jeżeli tak to nie zostały uwzględnione.
- 5) W opisie robót instalacji elektrycznej uwzględniono w punkcie 3. iż „przewody instalacji elektrycznej stare należy wymienić na nowe uwzględniając system ochrony od porażenia prądem elektrycznym szybkie wyłączenie)” oraz w punkcie 4. „Rozdzielnie piętrowe-są stare, osprzęt nadpalony i nie spełniają wymogów jakie stawiają obowiązujące normy i przepisy”. Brak urządzeń takich jak wyłączniki różnicowoprądowe, ochronniki przepięciowe itp. W podsumowaniu opisu występuje zdanie: „Instalację elektryczną w ww. segmencie należy wymienić na nową”. W przedmiarze robót elektrycznych brak robót uwzględniających wykonanie ww. prac przedstawionych w opisie robót elektrycznych.
- 6) W poz. 1 kosztorysu – brak schematów rozdzielni elektrycznych.
- 7) W poz. 1 kosztorysu – nie obejmuje odłączenia starej instalacji i podłączenia nowej instalacji.
- 8) W poz. 2, 3, 4, 5, 11, 12, 13 kosztorysu – brak typów opraw oświetleniowych.
- 9) W opisie wymieniono oprawy oświetlenia awaryjnego - w kosztorysie nie ma takiej pozycji.

- 10) W opisie opisano wymianę WLZ – w kosztorysie nie ma takiej pozycji.
- 11) W opisie wymieniono gniazda 230V – w kosztorysie nie ma takiej pozycji.
- 12) W opisie wymieniono gniazda 6V – w kosztorysie nie ma takiej pozycji.
- 13) Brak w kosztorysie wykonania koniecznych końcowych pomiarów instalacji elektrycznej.
- 14) Czy istnieje dokumentacja techniczna w branży elektrycznej remontowanego obiektu.
- 15) W poz. 10. Kosztorysu – pozycja ta nie obejmuje wykucia i zatynkowania bruzd.
- 16) Brak prac demontażowych starej instalacji elektrycznej.

Z uwagi na dużą ilość błędów w opisie robót i przedmiarze robót branży elektrycznej stanowiących załączniki nr 9 i 15 do SIWZ, Zamawiający zamieści na swojej stronie internetowej zamienny opis robót i przedmiar robót branży elektrycznej, uwzględniające zakres powyższych pytań, niezwłocznie po otrzymaniu tych opracowań od projektanta, nie później niż do dnia 3 września 2009r.

Wobec powyższego Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust 6 ustawy zmienia termin składania ofert z dnia „24 sierpnia 2009r. do godz. 10:00” na dzień „**09 września 2009r. do godz. 10:00**” i termin otwarcia ofert z dnia „24 sierpnia 2009r. godz. 10:15” na dzień „**09 września 2009 godz. 10:15**”

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.