

Informacja dla Wykonawców

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Budowa kanalizacji deszczowej na odcinku od studni D1 do wylotu Wi wraz z przepompownią ścieków i rurociągiem tłocznym w ul. Połanieckiej**”.

W związku z zapytaniami przesłanymi przez Wykonawcę, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, udzielam następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:

- *Po przeprowadzeniu analizy dokumentacji projektowej oraz wizji lokalnej w miejscu inwestycji stwierdzamy, że wykonanie robót demontażowo-montażowych nie będzie możliwe z uwagi na kolizje z napowietrzną linią energetyczną. W oparciu o opinie ENERGA-OPERATOR S.A. oddział w Kaliszu zawartej w uzgodnieniach (opinia nr WGK.74421-487/2009) („...Prace wykonywać ręcznie.”) wykonywanie prac budowlanych będących w zakresie inwestycji nie będzie możliwe bez demontażu fragmentu linii napowietrznej. Prosimy o podanie rozwiązania zaistniałej sytuacji.*

Odpowiedź:

Prace montażowe prowadzone w pobliżu linii energetycznej należy wykonywać przy wyłączonym przez operatora napięciu. Terminy, koszty i czas wyłączenia napięcia, Wykonawca musi uzgodnić z operatorem.

PREZYDENT

Miasta Kalisza

/---/

dr inż. Janusz Pęcherz