

# PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W KALISZU

TT-420/021/2010

Kalisz, dn. 25.01.2010 r.

62-800 KALISZ

UL. NOWY ŚWIAT 2A

Centrala:  
tel.: 062 760 80 00


Sekretariat:  
tel.: 062 760 80 11  
fax: 062 760 80 49

Pogotowie wod. - kan.:  
994

e-mail: pwik@kl.onet.pl  
www.wodociagi-kalisz.pl



AB 795



ZŁONEK:  
**ZBY GOSPODARCEJ  
WODOCIĄGI POLSKIE**

REGON: 250022522

NIP: 618-004-24-33

Numer KRS 0000010157

Sąd Rejonowy Poznań  
- Nowe Miasto i Wilda  
w Poznaniu  
IX Wydział Gospodarczy  
rajowego Rejestru Sądowego

wysokość kapitału zakładowego  
i kapitału wpłaconego Spółki  
na dzień 01.07.2009 roku  
wynosi 42.039.000 zł

*Urząd Miejski w Kaliszu*

*Jednostka Realizująca Projekt*

*ul. Kościuszki 1a*

*62-800 Kalisz*

Dotyczy: projektu pn. „Przebudowa systemu odprowadzania ścieków w Kaliszu” – budowa brakujących odgałęzień od kanalizacji sanitarnej: na osiedlu Piwonice w ulicach: Celtyckiej, Łódzkiej, Słowiańskiej, Ptolemeusza, na osiedlu Chmielnik w ulicach: Szerokiej, Kossaka, Michałowskiego, Stanisławskiego, Olszowej, Brzozowej, Dobrej, Pustej, Dębowej, Botanicznej, Modrzewiowej, Konińskiej, Stawiszyńskiej, Srebrnej, Cementowej, Krętej, na osiedlu Szczypiorno w ulicach: 25 Dywizji, 29 Pułku Piechoty, Starowiejskiej, Gościnnej, Wesołej, Opłotki, Promiennej, Piechurów, Szczypiornickiej, Wrocławskiej.

Odpowiadając na pismo nr JRP.2228-750/09 informujemy, że w celu umożliwienia odprowadzenia ścieków sanitarnych przez właścicieli posesji na w/w ulicach należy wykonać dla każdej posesji indywidualne odgałęzienia boczne o średnicy Ø 160 zakończone przy granicy posesji.

Włączenie projektowanych odgałęzień należy wykonać do zabudowanych na kanałach trójników 200/160 lub bezpośrednio do istniejących studni na tych kanałach. Rzędne głębokościowe posadowienia odgałęzień muszą umożliwiać przełączenie ścieków z budynku, a lokalizacja odgałęzień dalszą rozbudowę i zabudowę studni rewizyjnych na posesjach.

Kanalizację należy wykonać w sposób i z materiałów zapewniających bezwzględna szczelność.

Na powyższe należy opracować dokumentację budowlaną i uzgodnić ją w PWiK Sp. z o.o. (przed uzgodnieniem w ZUDP).

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza odejść kanalizacji sanitarnej wykonywana przez geodetę winna zawierać rzędne terenu, rzędne włączenia w kanał, oraz rzędne posadowienia na końcu odgałęzienia.

Kierownik  
Działu Technicznego

*mgr inż. Małgorzata Lisiecka*

V-CE PREZES ZARZĄDU  
ds. Technicznych

*Marian B. Ceglarek*