
Z2
320 s
57 s
160 s
TRYBUNA VIP
57 s
Z3
320 s
1.1 WC MĘSKIE
1=16℃ Q=120W
1.2 WC DAMSKIE
1=16℃ Q=92OW
1.3 PKT MEDYCZNY
1=20℃ Q=1200W
1.4 WC OGÓLNODOSTĘPNE
1=16℃ Q=580W
1.5 SEKRETARIAT+BAREK
1=16℃ Q=1210W
1.6 POM. BIUROWE
1=20℃ Q=760W
1.7 POM. BIUROWE
1=20℃ Q=3370W
1.8 POM. BIUROWE
1=20℃ Q=760W
1.9 KOMUNIKACJA
1=16℃ Q=2870W
1.10 SALA KONFERENCYJNA
1=20℃ Q=3840W
1.11 WC MĘSKIE
1=16℃ Q=120W
1.12 WC DAMSKIE
1=16℃ Q=92OW
1.13 PKT MEDYCZNY
1=20℃ Q=1200W
RS 0 100
RS 0 150
BALUSTRADA H=110 CM
rynna Ø120
ROZDZ. 2.1
ROZDZ. 2.2
ROZDZ. 2.3
ROZDZ. 2.4
OZNACZENIA
OZNACZENIE PIONU C.O.
ZASILANIE I POWRÓT C.O. PRZEWODY PEX PROWADZONE W POSADZCE
GRZEJNIK PŁYTOWY WODNY ZE ZINTEGROWANYM ZAWOREM TERMOSTATYCZNYM
GRZEJNIK PŁYTOWY WODNY
ODEJŚCIE PIONU W GÓRĘ
ODEJŚCIE PIONU W DÓŁ
ARCHIWESTPLUS
ADRES DO KORESPONDENCJI
UL. SŁOWIAŃSKA 6
71-479 SZCZECIN
URZĄD: WSI SKAŚ
TEL.: SŁOWIAŃSKA 6
71-479 SZCZECIN
AUTOR PROJEKTU
KOWALSKA OBERSTYN
ARCHITEKT WOJEWÓDZKI
ZACHODNIOPOMORSKI
NR UPRAWNIEŃ 1.1.01127
ARCHITEKTURA KUBATURY
BUDOWLANEJ
DATA OPRACOWANIA
Szczecin, VIII.2021 WYDANIE NR 1
SKALA: 1:100
DATA WYDRUKU: 2021-08-31
5