

Kalisz, dnia 13 luty 2019 r.

### **Informacja dla Wykonawców**

dot.: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „**Modernizacja dachu w zabytkowym budynku Publicznego Przedszkola Nr 30 przy ul. Legionów 29 w Kaliszu**”

W związku z pytaniami przesłanymi przez Wykonawców w imieniu Zamawiającego (Miasta Kalisz) na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej dalej „ustawą”), udzielam następujących odpowiedzi i zmieniam treść SIWZ w poniższym zakresie:

#### **Pytanie nr 1:**

W projekcie znajduje się zapis o impregnacji więźby dachowej środkiem przeciwgrzybicznym i przeciwpalnym proszę o informację w jakiej technologii wykonać impregnację.

#### **Odpowiedź:**

Impregnację więźby dachowej środkiem przeciwgrzybicznym i przeciwpalnym należy wykonać metodą natryskową.

#### **Pytanie nr 2:**

W jaki sposób należy wykończyć płyty g-k (dach 1a). Projekt oraz przedmiar przewiduje wyłącznie montaż płyt na systemowym stelażu.

#### **Odpowiedź:**

Na łączeniu płyt należy wykonać szpachlowanie złączy z zastosowaniem taśmy z włókna szklanego. Całą powierzchnię płyt należy zagruntować i wykonać dwukrotne malowanie białą farbą emulsyjną do wewnątrz.

#### **Pytanie nr 3:**

W jakim zakresie należy wymienić instalację odgromową dachu, proszę o podanie przedmiaru.

#### **Odpowiedź:**

Instalację odgromową należy wymienić w zakresie całej modernizacji połaci dachu, długość wymienianej instalacji wynosi 145 mb.

Oznaczenie sprawy: WRM.271.01.3.2019

Wprowadzone zmiany są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy opracowaniu oferty.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PREZYDENT  
MIASTA KALISZA  
/-/  
Krystian Kinastowski