

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Modernizację budynku Szkoły Podstawowej nr 16 (dawnego Zespołu Szkół nr 8) przy ul. Fabrycznej 13-15”.

W związku z pytaniami przesłanymi przez Wykonawców, na podstawie art. 38 ust.2 i ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) Zamawiający udziela następującej odpowiedzi i modyfikuje treść niektórych zapisów SIWZ w sposób następujący:

Pytanie nr 1:

Pozycja 145 – Wentylacja mechaniczna kpl 4. Prosimy o podanie typu i wydajności wentylatorów?

Odpowiedź:

Należy wykreślić pozycję z przedmiaru robót.

Pytanie nr 2:

Pozycja 58, 66, 79-83, 256 – Stolarka drzwiowa. Prosimy o przesłanie zestawienia stolarki drzwiowej z określeniem rodzaju drzwi (rodzaj i kolor okleiny skrzydła, typ ościeżnicy, okucia ...). Podany w opisie dokumentacji projektowej typ drzwi wew. „PORTA” wskazuje producenta, a nie ich rodzaj.

Odpowiedź:

Należy przyjąć odpowiednio:

- budynek szkoły:

Drzwi D-4 PARTER:

- lewe 3 sztuki (w tym 1 szt. z kratka wentylacyjną, pozostałe bez kratek wentylacyjnych),
- prawe 2 sztuki (w tym 1 szt. z kratka wentylacyjną, 1 szt. bez kratki wentylacyjnej),

Drzwi D-5 PARTER:

- lewe 4 sztuki (w tym 2 szt. z kratka wentylacyjną, pozostałe bez kratek wentylacyjnych),
- prawe 3 sztuki (w tym 2 szt. z kratka wentylacyjną, 1 szt. bez kratki wentylacyjnej),

Drzwi D-6 PARTER:

- drzwi podwójne,

Drzwi D-7 PARTER:

- prawe 6 sztuk (bez kratek wentylacyjnych),

Drzwi D-7 I PIĘTRO:

- lewe 2 sztuki (bez kratek wentylacyjnych),
- prawe 7 sztuki (bez kratek wentylacyjnych),

Drzwi D-5 II PIĘTRO:

- lewe 2 sztuki 2 (bez kratek wentylacyjnych),

- prawe 7 sztuk (bez kratki wentylacyjnych),

- **budynek MDK:**

Drzwi D-1 PARTER:

- drzwi podwójne,

Drzwi D-2 PARTER:

- lewe 1 sztuka (bez kratki wentylacyjnej),

- prawe 1 sztuka (bez kratki wentylacyjnej),

Drzwi D-3 PARTER:

- prawe 1 sztuka (bez kratki wentylacyjnej),

Drzwi D-4 PARTER:

- podwójne 2 sztuki,

Drzwi D-5 PARTER:

- lewe 4 sztuki (bez kratki wentylacyjnych),

- prawe 2 sztuki (bez kratki wentylacyjnych),

Drzwi D-5 I PIĘTRO:

- lewe 3 sztuki (bez kratki wentylacyjnych),

- prawe 3 sztuki (bez kratki wentylacyjnych),

Drzwi D-5 II PIĘTRO:

- lewe 3 sztuki (bez kratki wentylacyjnych),

- prawe 2 sztuki (bez kratki wentylacyjnych),

Należy przewidzieć drzwi wzmocnione plicinowe, okleinowane laminatem drewnopochodnym, fabrycznie wykończone. W drzwiach należy przewidzieć zamki zamykane na klucz patentowy.

z up. Prezydenta Miasta Kalisza

/-----/

Daniel Sztandera

WICEPREZYDENT MIASTA KALISZA