

WAG.3410-0001/07  
2007/03/00289

Kalisz, dnia 07.03.2007r

## **Informacja dla Wykonawców**

**Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę mebli dla nowobudowanego skrzydła budynku Urzędu Miejskiego w Kaliszu przy ul. Kościuszki 1a”.**

W związku z pytaniami przesłanymi przez Wykonawców, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie Wykonawcy:**

„Czy w regałach stacjonarnych /R1, R3, R4, R5, R6/ obciążenie każdej półki ma wynosić 400kg /z reguły nie przekracza 150kg/?

**Odpowiedź:**

W regałach stacjonarnych /R1, R3, R4, R5, R6/ obciążenie każdej półki przyjęto 90kg.

**Pytanie Wykonawcy:**

„Do blatów B5, B6 i B7 potrzebne są wymiary i ewentualne rysunki”.

**Odpowiedź:**

Blaty B5, B6 i B7 zostały dokładnie zwymiarowane na rys. nr AM-5 oraz w opisie do projektu pkt. 11 str. 8-9.

**Pytanie Wykonawcy:**

„Czy można w kontenerach zastosować fronty szuflad zacinane na bocznych pionowych krawędziach pod kontem 45 stopni do wewnątrz? Umożliwi to swobodne otwieranie szuflad.”

**Odpowiedź:**

Zamawiający nie dopuszcza proponowanego rozwiązania ze względu na duże prawdopodobieństwa wystąpienia trwałych uszkodzeń materiału w czasie użytkowania kontenerów.