WRI.7011.32.4.5.2015

PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI SPÓŁKA Z O.O. W KALISZU

62-800 KALISZ
UL. NOWY ŚWIAT 2A
Centrala:
tel.: 62 760 80 00
Sekretariat:
tel.: 62 760 80 11
fax: 62 760 80 49
Pogotowie wod. - kan.:
994
e-mail: sekretariat@wodociagi-kalisz.pl
pwik@kl.onet.pl
www.wodociagi-kalisz.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO FAIR PLAY

TÜV NORD Polska PN-EN ISO 9001 PN-EN ISO 14001 PN-N-18001

PCA Polskie Centrum Akredytacji BADANIA AB 795

CZŁONEK: IZBY GOSPODARCZEJ WODOCIĄGI POLSKIE

REGON: 250022522
NIP: 618-004-24-33
Numer KRS 0000010157
Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego Spółki na dzień 1.06.2015 roku wynosi 110.088.000 zł

TT-420/017/2016 Kalisz, dn. 10.02.2016 r.

URZĄD MIEJSKI W KALISZU
WYDZIAŁ ROZBUDOWY MIASTA I INWESTYCJI
WPŁ. DNIA 22. LUT. 2016
Nr kor. 396 PP 2016.02.11613
Ilość zał. ..... Podpis .....

Urząd Miejski
Wydział Rozbudowy Miasta i Inwestycji
ul. Kościuszki 1a
62-800 Kalisz

M. Żuada 22.02.2016

Dotyczy: zadania pn. „Zagospodarowanie terenu Plant Miejskich Miasta Kalisz".

Zasilanie w wodę i spust do kanalizacji dla instalacji nawodnieniowej i fontannowej przewidzianej w ramach w/w inwestycji wymaga:

1. przy Placu Kilińskiego
   Zasilanie w wodę przewidzieć z istniejącego czynnego przyłącza wody o średnicy Ø 63 (materiał – PE) zakończonego studnią wodomierzową z wodomierzem Ø 25mm o Q_{max} = 7,87 m^3/h.
   Istniejące podejście wodomierzowe należy wyposażyć w odpowiedni zawór antyskażeniowy.
   Spust z fontanny włączyć do studni rewizyjnej na kanale ogólnospławnym o średnicy Ø 500 przebiegającym w ul. Parczewskiego.
2. przy ul. Kanonickiej
   Zasilanie w wodę przewidzieć, poprzez budowę przyłącza wody z sieci wodociągowej o średnicy Ø 100 (materiał – żeliwo) przebiegającej przez teren plant miejskich, zakończonego układem pomiarowym.
3. przy ul. Babina przy nr 12a
   Zasilanie w wodę projektowanej fontanny należy przewidzieć, poprzez budowę przyłącza wody z sieci wodociągowej o średnicy Ø 100 (materiał – żeliwo) przebiegającej w ul. Babina.
   Spust z fontanny włączyć do studni rewizyjnej na kanale ogólnospławnym o średnicy Ø 800 przebiegającym przez teren plant miejskich wzdłuż ul. Parczewskiego.
4. przy ul. Babina przy nr 16
   Zasilanie w wodę przewidzieć, poprzez budowę przyłącza wody z przewodu wodociągowego o średnicy Ø 90 (materiał – PE) zakończonego układem pomiarowym.
   Miejsce włączenia pokazano na załączniku graficznym (punkt A).

Kierownik Działu Technicznego
mgr inż. Małgorzata Lisiecka

CZŁONEK ZARZĄDU
Anna Chmara

Dobór wodomierzy wykonać w oparciu o wodomierze produkcji firmy DIEHL Metering.
Podejścia wodomierzowe zgodnie z normą PN-92/B-01706/Az1:1999 należy wyposażyć w zawory antyskażeniowe.
Studnie wodomierzowe powinny spełniać warunek bezwzględnej szczelności.
Na przyłączu należy stosować armaturę firmy Hawle (materiał dostarcza PWiK).
Gwarantujemy normatywne ciśnienie wody w sieci wodociągowej w granicach 0,2 do 0,6 MPa.
Kanalizację należy wykonać w sposób i z materiałów zapewniających bezwzględną szczelność. Włączenie do kanału zasyfonować.

„Zgodnie z art.43.pkt.1 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca1994r. – tekst jednolity – Dz. U. z 2013r poz. 1409 z późniejszymi zmianami, obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę oraz obiekty, o których mowa w art.29 ust.1 pkt.20, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie ich na gruncie".
Na powyższe należy opracować dokumentację budowlaną i uzgodnić ją w PWiK Sp. z o. o.
Włączenie w sieć wodociągową wykonuje wyłącznie PWiK Sp. z o.o., po złożeniu wniosku o wykonanie włączenia i ustaleniu terminu jego realizacji.
Wykonaną instalację kanalizacji należy zgłosić do przeglądu do PWiK Sp. z o.o.
Opłata za włączenie w sieć wodociągową i kanalizacyjną zgodnie z zatwierdzonym cennikiem od 01.01.2016r. wynosi 85,00 zł +VAT (za każde przyłączenie).

Kierownik
Działu Technicznego
mgr inż. Małgorzata Lisiecka

CZŁONEK ZARZĄDU
Anna Chmara