

Kalisz, dnia 25 czerwca 2015r.

## INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostosowanie warunków ewakuacji placówki do wymogów przeciwpożarowych budynku Zespołu Szkół nr 11 przy ul. Budowlanych 2 w Kaliszu”.

W związku z pytaniami przesłanymi przez Wykonawcę, w imieniu Miasta Kalisz (Zamawiającego), na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udzielam następujących wyjaśnień:

### Pytanie 1:

W celu wykonania dokładnej wyceny – oferty przedmiotu zamówienia zwracam się o udostępnienie kosztorysów ślepych – szczegółowych R,M,S (wszystkie branże) w wersji edytowalnej tj. w formacie ATH.

#### **Odpowiedź:**

*Zamawiający nie udostępnia kosztorysów ślepych w formacie ATH.*

### Pytanie 2:

Czy w kalkulacji przyjąć należy zastosowanie stolarki napowietrzającej z profili aluminiowych zgodnie z Projektem Technicznym?

#### **Odpowiedź:**

Tak, należy uwzględnić stolarkę aluminiową na którą producent systemu ma wymagane przepisami atesty i certyfikaty.

### Pytanie 3:

Proszę o udostępnienie zestawienia stolarki oddymiającej i napowietrzającej.

#### **Odpowiedź:**

Zestawienie stolarki znajduje się na rysunku nr 7. W przedmiarze robót została błędnie wpisana ilość okien oraz na rys. nr 7 nie zostały poprawione typy siłowników dla okien, które są wpisane poprawnie w opisie. W związku z powyższym Zamawiający poniżej zamieszcza zestawienie okien oraz typów napędów.

*Okno O1 (oddymiające) – 2sz.*

- *wymiary skrzydła – wg zestawienia stolarki;*
- *tyo ramy – MB-70 lub NSHEV 8283-1-V2 SA UZ;*
- *sposób otwierania – rama otwierana na zewnątrz poprzez uchylność górną;*
- *rodzaj szyby – pakiet szklany 4/16/4, wg zestawienia stolarki;*
- *należy zastosować podwójne siłowniki łańcuchowe wraz z konsolami wg poniższego zestawienia;*  
*SIŁOWNIK: KA 34/1000-BSY+Set*  
*KA-BSY + zestaw dwóch napędów 24V; 2x300N; 1000mm; skok 815 mm*  
*KONSOLA: KA-BS050-VFO KA Zestaw konsol RA-KA do montażu na zewnątrz.*

Oznaczenie sprawy: WRI.271.01.11.2015

*Okno O2 (istniejące okno napowietrzające PVC) – 1 szt.*

- wymiary skrzydła – wg zestawienia stolarki;
- typ ramy okno istniejące PCV;
- sposób otwierania – rama otwierana do wewnątrz poprzez uchylność górną;
- rodzaj szyby – pakiet szklany 4/16/4, wg zestawienia stolarki;
- należy zastosować dla obydwóch skrzydeł pojedyncze siłowniki łańcuchowe wraz z konsolami wg poniższego zestawienia;

*SIŁOWNIK: KA 34/1000-BSY + Set*

*KA-BSY + zestaw dwóch napędów 24V; 1X300N; 1000mm; skok 815mm (po jednym na każde skrzydło)*

*KONSOLA: KA-BSO046-VFI KA Zestaw konsol RE-KA do montażu wewnątrz.*

*Okno O3 (okno napowietrzające) – 1 szt.*

- wymiary skrzydła – wg zestawienia stolarki;
- typ ramy – MB-70 lub NSHEV 8283-1-V2 SA UZ;
- sposób otwierania – rama otwierana na zewnątrz poprzez uchylność górną;
- rodzaj szyby – pakiet szklany 4/16/4, wg zestawienia stolarki;
- należy zastosować podwójne siłowniki łańcuchowe wraz z konsolami wg poniższego zestawienia;

*SIŁOWNIK: KA 34/1000-BSY + Set*

*KA-BSY + Zestaw dwóch napędów 24V; 2x300N; 1000mm; skok 815mm*

*KONSOLA: KA-BS050-VFO KA Zestaw konsol RA-KA do montażu na zewnątrz.*

**Powyższe należy uwzględnić przy sporządzaniu oferty.**

Ponadto informuję, iż zmieniam termin składania i otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu na następujący: **02.07.2015r.** Godziny oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

PREZYDENT  
MIASTA KALISZA

/---/

Grzegorz Sapiński