

Kalisz, dnia 24 czerwca 2015r.

### **Informacja dla Wykonawców**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  
**„Modernizację dachu Szkoły Podstawowej Nr 12 przy ul. Jana Długosza 14 w Kaliszu”.**

W związku z pytaniem przesłanym przez Wykonawcę, w imieniu Zamawiającego (Miasta Kalisz), na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udzielam następującej odpowiedzi:

**Pytanie:**

Czy Zamawiający wymaga aby wszystkie obróbki blacharskie oraz rynny i rury spustowe były wykonane z blachy tyt-cynk patynowanej czy dopuszcza wykonanie z blachy tyt-cynk?

**Odpowiedź:**

Zamawiający wymaga, aby wszystkie obróbki blacharskie oraz rynny i rury spustowe były wykonane z blachy tytanowo-cynkowej patynowanej, co jest zgodne z zaleceniami Wielkopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

PREZYDENT

MIASTA KALISZA

/---/

mgr Grzegorz Sapiński